

Høringsnotat til TF 5.8.1 Måledata til systemdriftsformål

| Dato | Dokument |
|------------|--|
| 28.06.2011 | Teknisk forskrift TF 5.8.1 Måledata til systemdriftsformål Dokument nr. 17792/10 v10, Revision 2.0, dateret 13.05.2011 |

| Nr. | Virksomhed | Kapitel nr. Bilag nr. | Afsnit i kapitlet. Tabel/skema. | Kommentar type G = Generel T = Teknisk R = Redaktionel | Kommentar | Eventuelt ændringsforslag | Energinet.dk's konklusion/svar |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------|---|
| 1 | Energi Danmark A/S | Kap. 6 | | T | <p>Energi Danmark A/S har forståelse for, at det af systemdriftsmæssige formål er hensigtsmæssigt at have så mange online målinger som muligt.</p> <p>Samtidig anser Energi Danmark A/S dog kravet om online måling for produktionsanlæg <1,5 MW der leverer systemydelser, som barriere for deltagelse på frit el-marked.</p> <p>Alt i alt vurderer Energi Danmark A/S, at konsekvensen vil blive at flere anlægsejere fremover vælger Energinet.dk som balanceansvarlig.</p> | | <p>Energinet.dk har brug for løbende og retvisende online målinger og effektplaner for at kunne gennemføre en effektiv balanceplanlægning og for at opretholde et retvisende driftsoverblik.</p> <p>Krav til online måling findes også i den p.t. gældende forskrift.</p> <p>Krav til online målinger gælder uanset, hvem anlægsejeren vælger som balanceansvarlig.</p> <p>Energinet.dk er ikke indstillet på at fjerne kravet til online måling fra forskriften.</p> |
| <i>Der er ikke modtaget andre kommentarer eller bemærkninger end ovennævnte.</i> | | | | | | | |

Skema. Oversigt over aktørernes kommentarer/bemærkninger og Energinet.dk's konklusion/svar fra den offentlige høringsproces for teknisk forskrift.