



ETABLERINGSVILKÅR FOR FORBRUGSANLÆG

Vedrørende Etablering af Nettilslutning af forbrugsanlæg til Transmissionssystemet

REV.	BESKRIVELSE	UDARBEJDET	KONTROLLERET	GENNEMGÅET	GODKENDT
0	Udgået udgave	08-11-2018	08-11-2018	08-11-2018	08-11-2018
		SUD	JSJ	GEE	HSF
1	Gældende udgave	09-08-2021	12-08-2021	09-08-2021	30-08-2021
		SUD	SIS	GEE	CASJE

AFSNIT	ÆNDRING	REV	DATO
Alle afsnit	Første udgave.	0	08-11-2018
Alle afsnit	Generel gennemgang og opdatering.	1	29-09-2021

1. Formål

- 1.1. Nettilslutningsaftalen udgøres af Aftalen, disse Etableringsvilkår og Nettilslutningsvilkårene og danner grundlaget og vilkårene for Etablering af Nettilslutning af Forbrugsanlægget samt Forbrugsanlæggets efterfølgende tilslutning og benyttelse af Energinets Transmissionssystem.
- 1.2. Formålet med disse Etableringsvilkår er at fastlægge de vilkår og principper, som er gældende for Etablering af Nettilslutning af Forbrugsanlægget til Transmissionssystemet, herunder Energinets anlægsarbejde.
- 1.3. Disse Etableringsvilkår gælder i tillæg til Nettilslutningsvilkårene og anvendes derfor bl.a. definitionerne derfra.

2. Projektets gennemførelse

- 2.1. Forud for Etablering af Nettilslutningen har Forbrugeren og Energinet gennemgået et Modningsprojekt, som er reguleret i modningsaftalen.
- 2.2. Modningsprojektets formål var at definere Etableringen af Nettilslutningen, herunder anlægsprojektet, og at fastslå en tilfredsstillende businesscase for både Forbrugeren og Energinet.
- 2.3. Modningsfasen afsluttes hos Energinet ved Energinets godkendelse af businesscasen for anlægsprojektet, hvorefter projektet, med Forbrugeren godkendelse og ved Parternes indgåelse af Nettilslutningsaftalen, initierer Etablering af Nettilslutning af Forbrugsanlægget.
- 2.4. Etableringen af Nettilslutningen igangsættes således ved indgåelse af Nettilslutningsaftalen og ved tilstrækkelig og rettidig sikkerhedsstillelse, jf. punkt 15. Aftaleforholdet er i etableringsfasen (under Etablering af Nettilslutning) reguleret primært af Aftalen, Etableringsvilkårene og Nettilslutningsvilkårene. Efter Etablering af

Nettilslutning reguleres aftaleforholdet primært af Aftalen og Nettilslutningsvilkårene.

- 2.5. Etablering af Nettilslutning afsluttes, når Energinet har udstedt FON og har udført alle aktiviteter for at Forbrugeren kan tilslutte og drive Forbrugsanlægget igennem Energinets Transmissionssystem.

3. Parternes forudsætninger

- 3.1. Forud for Nettilslutningsaftalens indgåelse har Parterne under modningsfasen grundigt drøftet Forbrugeren anmodning og de konkrete behov til nettilslutningen. Parterne har sammenholdt Forbrugeren konkrete behov til nettilslutningen med Energinets krav og ansvar som transmissionsvirksomhed og systemansvarlig virksomhed (TSO) i Danmark.
- 3.2. Indgåelse af Nettilslutningsaftalen er baseret på resultatet af det forudgående Modningsprojekt, hvor Forbrugeren anmodninger og konkrete behov for tilslutning til Transmissionssystemet på den konkrete beliggenhed er analyseret.
- 3.3. Energinet har i forbindelse med Modningsprojektet foretaget en samlet beregning og vurdering af forskellige muligheder for at forsyne Forbrugsanlægget, herunder vurderet alternative muligheder for at imødekomme Forbrugeren anmodninger og krav til tilslutning. Energinet har beregnet og vurderet hvilken form for nettilslutning, der er den mest hensigtsmæssige og bedste tekniske og samfundsøkonomiske løsning. Dette omfatter både etablering af anlægget til at forsyne Forbrugsanlægget og eventuel etablering af bagvedliggende udbygninger og forstærkninger af Elforsyningssystemet.
- 3.4. Valget af nettilslutningen er således baseret på en række forudsætninger

ENERGINET

Energinet
Tonne Kjærsvvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
29. september 2021

Forfatter:
SUD/CASJE

og antagelser for Forbrugsanlæggets behov, som anført og vurderet i forbindelse med Modningsprojektet og beskrevet i Aftalens bilag 2.1.

- 3.5. Ud over de i Netti-tilslutningsaftalen, herunder dens bilag, anførte forudsætninger er det en forudsætning for Etablering af Netti-tilslutningen af Forbrugsanlægget, at nødvendige myndighedsgodkendelser samt godkendelser vedrørende Elforsyningssystemet opnås, herunder godkendelse til at etablere og ændre i Transmissions-systemet i henhold til lov om Energinet og elforsyningsloven.
- 3.6. Hvis en Part bliver bekendt med ændringer, eller potentielle ændringer, i forudsætningerne for Etableringen af Netti-tilslutningen, som med rimelighed kan forventes at påvirke den aftalte hovedtidsplan (Aftalen, bilag 2.3) eller det estimerede etableringsbudget (Aftalen, bilag 2.4), skal Parten underrette den anden Part herom uden ugrundet ophold. Hvis ændringen eller den potentielle ændring er væsentlig for hovedtidsplanen eller det estimerede etableringsbudget, skal underretningen ske straks. Ved underretning i henhold til forudgående er Parterne forpligtet til i fællesskab at drøfte og foretage nødvendig gennemgang af påvirkningen og loyalt samarbejde om at foretage nødvendige ændringer og tilpasninger til gennemførelse af Etablering af Netti-tilslutningen, herunder ændringer i hovedtidsplanen (Aftalen, bilag 2.3) og/eller det estimerede etableringsbudget (Aftalen, bilag 2.4).

4. Samarbejde og tekniske møder

- 4.1. Alt samarbejde og kommunikation i forbindelse med Etablering af Netti-tilslutningen håndteres direkte mellem Forbrugeren og Energinet.

- 4.2. Alle beslutninger, som løbende skal træffes for udførelse af Etablering af Netti-tilslutningen mellem Parterne, skal aftales direkte mellem Forbrugeren og Energinet. Væsentlige beslutninger skal aftales skriftligt.
- 4.3. Hver Part er ansvarlig for håndtering af og kommunikation med egne leverandører.
- 4.4. Parterne afholder, ud over styregruppemøder som beskrevet i punkt 5, tekniske møder under Etablering af Netti-tilslutningen. Formålet med de tekniske møder er at afklare og løse nødvendige spørgsmål til det tekniske design og andre tekniske spørgsmål i relation til grænsefladen mellem Forbrugeren og Energinet.
- 4.5. Til de tekniske møder efter punkt 4.4 skal Parterne mødes fysisk efter skriftlig anmodning fra en af Parterne, afgivet mindst fem arbejdsdage før det planlagte møde. Anmodningen skal inkludere en dagsorden. Til de tekniske møder skal Parternes repræsentanter have den nødvendige kompetence til at træffe tekniske beslutninger som der er lagt op til i dagsordenen. Hvis Forbrugeren ikke deltager, eller er ude af stand til at tage tekniske beslutninger på anmodning fra Energinet, kan det medføre forsinkelse af, og/eller forøgede omkostninger i Energinets projekt for Etablering af Netti-tilslutning.

5. Styregruppe

- 5.1. Parterne kan efter behov nedsætte en styregruppe, der vil mødes på anmodning fra en af Parterne med et varsel på mindst fem arbejdsdage.
- 5.2. Styregruppen udfører den overordnede planlægning, hovedtidsplan, etableringsbudget og konflikthåndtering. Styregruppen varetager bl.a. drøftelser og beslutninger om nød-

vendige ændringer i det endelige design og layout (Aftalen, bilag 2.1), forsinkelser i forhold til hovedtidsplanen (Aftalen, bilag 2.3) og væsentlige ændringer i det estimerede etableringsbudget (Aftalen, bilag 2.4).

- 5.3. Antal, fordeling og udpegning af medlemmerne af styregruppen aftales særskilt af Parterne.
- 5.4. Styregruppens medlemmer samt primære kontaktpersoners oplysninger for begge Parter er anført i Aftalen, bilag 2.5 i forbindelse med indgåelse af Nettilslutningsaftalen.
- 5.5. Parterne skal i videst muligt omfang undgå udskiftninger af medlemmerne i styregruppen. En Part kan dog ved forudgående skriftlig henvendelse til den anden Part udskifte sine medlemmer i styregruppen. Den udskiftende Part skal sikre sig, at indvirkningen på styregruppen og projektet er minimeret, samt at det nye medlem af styregruppen besidder de nødvendige kvalifikationer og kompetence, som er nødvendig for styregruppens medlemmer.

6. Energinets afrapportering

- 6.1. Energinet udarbejder og underretter Forbrugeren om Energinets planlagte anlægsprojektmæssige aktiviteter, ressourcer og estimerede omkostninger for det løbende kalenderår, inklusive projektstyring heraf under Etablering af Nettilslutning.
- 6.2. Energinet afrapporterer månedligt til Forbrugeren om fremdriften i anlægsaktiviteterne for Etablering af Nettilslutning af Forbrugeren.
- 6.3. Energinet skal uden ugrundet ophold underrette Forbrugeren om forhold, som med rimelighed kan forventes at forårsage overskridelse af tidsplanen eller budgettet i den forudgående månedlige rapport. Hvis det ønskes af en Part, skal en sådan overskridelse

forelægges for Styregruppen, jf. punkt 5, til drøftelse.

7. Tidsplan

- 7.1. Parterne har aftalt hovedtidsplan for Etablering af Nettilslutningen, som anført i Aftalen, bilag 2.3, der indeholder beskrivelse af den tidsmæssige afvikling af de aktiviteter, som hver Part er ansvarlig for ved Etableringen af Nettilslutningen. Hovedtidsplanen indeholder signifikante milepæle og andre kritiske frister.
- 7.2. Begge Parter er forpligtet til at tage alle rimelige foranstaltninger for at sikre rettidig Etablering af Nettilslutningen efter den aftalte hovedtidsplan (Aftalen, bilag 2.3).
- 7.3. Hver Part er forpligtet til uden ugrundet ophold at underrette den anden Part om ethvert forhold, der med rimelighed kan forventes at medføre forsinkelse af væsentlige milepæle eller kritiske frister som beskrevet i hovedtidsplanen (Aftalen, bilag 2.3). I tilfælde af forsinkelse er begge Parter forpligtet til at træffe alle rimelige foranstaltninger til at afhjælpe og forminske den tidsmæssige og økonomiske indvirkning af forsinkelsen på det samlede projekt.
- 7.4. Parterne er forpligtet til loyalt og konstruktivt at forhandle rimelige og nødvendige ændringer til Nettilslutningsaftalen, herunder bilag, i tilfælde af en Parts varsel om forsinkelse. Dette gælder både nødvendige ændringer i det endelige design og layout (Aftalen, bilag 2.1), hovedtidsplanen (Aftalen, bilag 2.3), eller det estimerede etableringsbudget (Aftalen, bilag 2.4). Der skal tages hensyn til nye leveringstider, vejrbestemte forhold eller andre konkrete omstændigheder.

8. Aktiviteter forud for Etablering af Nettilslutning

- 8.1. Forbrugeren skal, forud for Energinets igangsættelse af Etablering af Nettilslutning have udført de aktiviteter, som skal udføres før Etablering af Nettilslutning, som beskrevet i det endelige design og layout i Aftalen, bilag 2.1.
- 8.2. Forbrugeren skal, forud for igangsættelse af Etablering af Nettilslutning, stille den fornødne sikkerhed for Energinets forventede omkostninger, jf. punkt 15. Sikkerhedsstillelsen vedlægges som Aftalen, bilag 2.6.
- 8.3. Forbrugeren skal, senest på tidspunktet for færdiggørelse af Energinets anlægsprojekt og i den udstrækning det er relevant (hvis Forbrugeren ejer de arealer som skal anvendes af Energinet), have overdraget nødvendige stationsarealer til Energinet. Arealerne skal overdrages uden nogen form for indskrænkning som medfører, at Energinet ikke kan anlægge og drive transmissionsvirksomhed på arealet. Overdragelsen skal ske vederlagsfrit, aftales særskilt og vedhæftes som Aftalen, bilag 2.7. Indtil sådan overdragelse er gennemført er Forbrugeren forpligtet til loyalt at medvirke i enhver sammenhæng til, at Energinet kan etablere sine anlæg på Forbrugers areal.

9. Aktiviteter under Etablering af Nettilslutning

- 9.1. Parterne skal under Etablering af Nettilslutning udføre aktiviteterne beskrevet i det endelige design og layout i Aftalen, bilag 2.1.
- 9.2. Energinet er ansvarlig for udbygning, anlæggelse, etablering og installation af egne anlæg og udstyr frem til ejergrænsen fra Transmissionssystemet.
- 9.3. Forbrugeren er ansvarlig for anlæggelse, etablering og installation af

egne anlæg og udstyr frem til ejergrænsen fra Forbrugsanlægget.

- 9.4. Adgang til den anden Parts ejendom (den anden Parts side af ejergrænsen) under Etablering af Nettilslutning skal være aftalt på forhånd. Hvis Parten skal etablere mv. i den anden Parts anlæg under Etablering af Nettilslutning, så skal dette aftales skriftligt på forhånd mellem Parterne.

10. Aktiviteter forud for spændingssætning og idriftsættelse af elforbrugsanlægget

- 10.1. Forud for spændingssætning og idriftsættelse af Forbrugsanlægget skal Forbrugeren følge Energinets procedure for nettilslutning, som nærmere anført i Nettilslutningsvilkårene punkt 7-10.

11. Fordeling af omkostninger til nettilslutning

- 11.1. Parterne afholder omkostningerne til nettilslutning i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og regulering, herunder godkendte metoder. Den gældende metodes overordnede principper er anført i det følgende.
- 11.2. Forbrugeren skal afholde alle de direkte omkostninger til nettilslutningen, defineret som omkostninger frem til og i nærmeste eksisterende station(er) fra Forbrugsanlægget.
- 11.3. Energinet skal afholde alle eventuelle bagvedliggende omkostninger i forbindelse med nettilslutningen, defineret som omkostninger fra de nærmeste eksisterende station(er) mod det resterende Transmissionssystem.
- 11.4. Omkostningsfordelingsmetoden medfører, at Forbrugeren bærer omkostningerne til bl.a.:
 - a) Ændringer af luftledninger, kabler mv. frem til og i nærmeste 132/150/400 kV station.

- b) Etablering af nødvendige stationsbygninger, hegn, samleskinner mv. i forbindelse med den direkte tilslutning.
 - c) Etablering af nye og/eller flytning af eksisterende felter (inklusive samleskinne, adskillere, afbryder, jordslutter, spændingstransformere, kontrol- og beskyttelsesudstyr i relation til feltet).
 - d) Erhvervelse af nødvendige stationsarealer i forbindelse med den direkte tilslutning.
 - e) Erhvervelse og etablering af de af Forbrugerens anlæg krævede ekstra stationskomponenter, i forhold til det som er krævet til forsynings-sikkerhed efter netdimensioneringskriterierne.
 - f) Energinets omkostninger til bygge-modning, inklusive renter, medmindre der er fastlagt en fordelingsnøgle herfor.
- 11.5. Energinets omkostninger omfatter som en del af ovennævnte omkostninger til hel eller delvis fremrykning af Energinets investeringer i forhold til offentliggjorte netudviklingsplaner.
- 11.6. Energinets omkostninger omfatter ligeledes den beregnede finansielle rente for perioden mellem Energinets tidsmæssige betalinger til underleverandører og indtil tilsvarende betaling er modtaget fra Forbrugerens. Omkostningen vil være inkluderet i budgettet i Aftalen, bilag 2.4.

12. Opgørelse af omkostninger

- 12.1. Omkostningerne i det estimerede etableringsbudget i Aftalens bilag 2.4 er de forventede estimerede omkostninger for at etablere Forbrugerens nettilslutning. De forventede omkostninger er udarbejdet under Modningsprojektet ved afklaringen af Forbrugerens konkrete behov for nettil-

slutning og fastlæggelse af den endelige placering, det endelige design og layout (Aftalen, bilag 2.1) og hovedtidsplan (Aftalen, bilag 2.3) for Etablering af Nettilslutning.

- 12.2. De endelige omkostninger og den indbyrdes fordeling af disse mellem Parterne opgøres, når endelig slutopgørelse og regnskab for Etablering af Nettilslutningen er udarbejdet ved projektets afslutning.

13. Betaling

- 13.1. Energinet fremsender i forbindelse med de månedlige rapporter, jf. punkt 6, månedsvis elektronisk faktura til opkrævning af Forbrugerens andel af Energinets faktisk afholdte omkostninger i perioden.
- 13.2. Betaling skal ske til Energinet senest 30 dage efter Forbrugerens modtagelse af elektronisk faktura. Ved manglende rettidig betaling fra Forbrugerens har Energinet krav på rente fra tidspunktet, hvor betaling rettidigt skulle være sket. Renten for den forsinkede betaling fastsættes som Nationalbankens officielle gældende udlånsrente med tillæg af 5 %.

14. Dokumentation

- 14.1. Energinet vedlægger til dokumentation for omkostningerne i den månedsvise fakturering et standardudtræk fra Energinets økonomisystem, som indeholder detaljeret regnskab for hver af Energinets leverandører og medarbejdere samt forbrugte timer for og materialer til Etableringen af Nettilslutningen.
- 14.2. Forbrugerens kan i nødvendigt omfang kræve yderligere dokumentation for specifikke aktiviteter, såfremt fremskaffelse heraf kan ske uden væsentlig ressourcemæssig eller tidsmæssig belastning af Energinet i forhold til Forbrugerens konkrete behov.

15. Sikkerhedsstillelse

- 15.1. Energinet stiller krav om tilstrækkelig sikkerhed for Energinets afholdte omkostninger i forbindelse med gennemførelse af Nettilslutningsaftalen, jf. nedenstående punkt 15.2. Sikkerhedsstillelsen vedhæftes som bilag 2.6 til Aftalen.
- 15.2. Forbrugerens sikkerhedsstillelse skal gælde som fuld sikkerhed for Energinets omkostninger, påtaget i tillid til Nettilslutningsaftalens gennemførelse, jf. Aftalen, bilag 2.4, herunder anlægsomkostninger til Etablering af Nettilslutning.
- 15.3. Sikkerhedsstillelsen skal være i form af en anfordringsgaranti fra en bank eller tilsvarende, som er godkendt af Energinet, eller tilsvarende eller bedre sikkerhedsstillelse. Tilsvarende eller bedre sikkerhedsstillelse kan være en moderselskabsgaranti på anfordringsvilkår, såfremt moderselskabsgarantien kan godkendes af Energinet.
- 15.4. Sikkerhed skal være stillet til, og modtaget af, Energinet senest dagen efter Parternes underskrift af Aftalen.
- 15.5. Energinet kan i konkrete tilfælde fravige kravet om sikkerhedsstillelse, hvis kravet ikke er proportionalt og Energinets risiko er insignifikant.
- 15.6. Efter Energinet har udstedt FON til Forbrugsanlægget, frigives sikkerheden.

16. Ansvar

- 16.1. I tillæg til ansvarsforholdet fastsat i Nettilslutningsvilkårene gælder følgende ansvarsforhold ligeledes under Etableringen af Nettilslutningen.
- 16.2. Hver Part er hver især ansvarlig for rettidig overholdelse af gældende lovgivning og regulering, herunder krav for planmæssige forhold (f.eks. Miljøvurdering) og krav til egne anlæg og installationer. Hver Part er over for

enhver myndighed ansvarlig for manglende overholdelse af krav med hensyn til aktiviteter og installationer, som skal udføres af Parten eller hans leverandører i forbindelse med udførelse af Nettilslutningsaftalen.

- 16.3. Ingen af Parterne kan gøre krav gældende overfor den anden Part for forsinkelse forårsaget af Partens egen forsinkelse eller anden misligholdelse, herunder af de anførte krav jf. Aftalen, bilag 2.1.
- 16.4. Forbrugeren kan ikke gøre krav gældende for forsinkelser, som skyldes Forbrugerens manglende opfyldelse af signifikante milepæle, som specificeret i hovedtidsplanen i Aftalen, bilag 2.3, eller andre forsinkelser, der er en følge af forhold, hvor Forbrugeren er ansvarlig.
- 16.5. Hovedtidsplanen og det estimerede etableringsbudget for Nettilslutningsaftalen er baseret på det endelige design og layout i Aftalen, bilag 2.1, som er kendt og identificeret på tidspunktet for Nettilslutningsaftalens indgåelse. I det omfang det endelige design og layout ikke indeholder en udtømmende beskrivelse af projektet eller skyldes ændringer i projektet, som ikke med rimelighed kunne have været forudset, eller forhold som har været uden for Energinets kontrol, kan Forbrugeren ikke gøre krav gældende overfor Energinet for forsinkelser i hovedtidsplanen eller afledte meromkostninger forbundet hermed.
- 16.6. Såfremt Forbrugeren ikke overholder signifikante milepæle i hovedtidsplanen i Aftalen, bilag 2.3, er Forbrugeren forpligtet til, senest 2 uger efter modtagelse af anmodning fra Energinet, at fremsende en redegørelse for baggrunden for forsinkelsen inklusive forslag til ny hovedtidsplan for opfyldelse af signifikante milepæle i Afta-

len, bilag 2.3. På baggrund af redegørelsen aftaler Energinet og Forbrugeren en ny gældende hovedtidsplan for opfyldelse af signifikante milepæle i hovedtidsplanen, hvor den opståede forsinkelse så vidt muligt skal minimeres i forhold til den oprindelige, da det efter gældende lovgivning ikke er muligt at foretage reservation af netkapacitet i Transmissionssystemet. Hvis det ikke er muligt at opnå enighed om ny hovedtidsplan, fastsætter og meddeler Energinet en endelig frist for opfyldelse af en ny hovedtidsplan, inkl. signifikante milepæle, på baggrund af den forholdsmæssigt opståede forsinkelse og som udgangspunkt maksimalt tillagt 3 måneder, afhængigt af de fysiske/vejræssige forhold. Overholder Forbrugeren ikke den nye hovedtidsplan for opfyldelse af signifikante milepæle, betragtes den manglende overholdelse som væsentlig misligholdelse af Nettilslutningsaftalen.

17. Forsikring

- 17.1. Begge Parter er forpligtet til at tegne og opretholde nedennævnte forsikringer under Etableringen af Nettilslutningen:
- a) Alle obligatoriske forsikringer påkrævet efter gældende ret, f.eks. arbejdsskadeforsikring, erhvervs sygdomssikring, motorkøretøjsforsikring.
 - b) Ansvarsforsikring og produktansvarsforsikring, som dækker ethvert ansvar der kan opstå efter Nettilslutningsaftalen eller under gældende dansk ret for mindst 25.000.000 kr. per ansvarspådragende forhold og per forsikring.
- 17.2. Hvis en Part ikke har tegnet eller opretholdt en forsikring i overensstemmelse med ovenstående, kan den an-

den Part kræve, at forsikringen bringes i overensstemmelse hermed inden for en periode på 30 dage. Hvis forsikringen ikke er bragt i orden, er den anden Part berettiget til at opsige Nettilslutningsaftalen uden yderligere varsel.

- 17.3. Hver Part kan efter anmodning kræve, at den anden Part forelægger forsikringsbevis og anden relevant dokumentation, som i tilstrækkelig grad beviser at Parten har iagttaget kravene til forsikring.
- 17.4. Hver Part skal straks underrette den anden Part skriftligt om ethvert tilfælde, som kan give anledning til erstatningskrav, og skal medsende en detaljeret beskrivelse af det relevante tilfælde.

18. Opsigelse

- 18.1. Under Etablering af Nettilslutning kan Nettilslutningsaftalen opsiges skriftligt af Forbrugeren med 2 måneders skriftligt varsel til Energinet.
- 18.2. Under Etablering af Nettilslutning kan Energinet med 2 måneders skriftligt varsel opsige Nettilslutningsaftalen i tilfælde af Forbrugeren væsentlige misligholdelse af Nettilslutningsaftalen, jf. bl.a. punkt 16.6. Stiller Forbrugeren ikke den nødvendige sikkerhed, jf. punkt 15, inden tidsfristen angivet i punkt 15.4, kan Energinet opsige Nettilslutningsaftalen med 7 kalenderdages skriftligt varsel til Forbrugeren.
- 18.3. Hvis Forbrugeren opsiger Nettilslutningsaftalen under Etableringen af Nettilslutningen, eller Energinet, jf. pkt. 21.2, opsiger Nettilslutningsaftalen, skal Forbrugeren kompensere Energinet for alle faktisk afholdte eller påtagne omkostninger i tillid til Nettilslutningsaftalens gennemførelse frem til og i medfør af opsigelsen. Dette omfatter bl.a. nødvendige omkostnin-

ger til genoprettelsen af Transmissionsystemet. Energinet skal, mod kompensation for omkostningerne hertil, foretage alle rimelige foranstaltninger til at afbøde og begrænse disse omkostninger.

- 18.4. I tilfælde af opsigelse er Parterne forpligtet til, inden 5 kalenderdage efter modtagelse af opsigelsen, at mødes og foretage en grundig gennemgang af alle projektets opgaver og aktiviteter, vurdere de økonomiske konsekvenser i medfør af opsigelsen, og gennemførelse af de praktiske forhold i forbindelse med opsigelsen.
- 18.5. Viser ændringer eller potentielle ændringer af forudsætningerne, jf. punkt 3.5, at gennemførelse af projektet ikke er realistisk, og Etablering af Nettilslutning ikke er igangsat, bortfalder Nettilslutningsaftalen i sin helhed uden yderligere varsel. Bortfald af Nettilslutningsaftalen sker dagen efter, at Parterne i fællesskab har konstateret at gennemførelse af projektet ikke er realistisk.