



ENERGINET

Energinet
Tonne Kjærvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
12. januar 2018

Forfatter:
PBU/PBU

NOTAT

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 - RETTELSESBLAD NR. 1

1. Rettelse til Bilag 1 Kontraktparadigme

Afsnit 5.1 Brændselslagre udgår og erstattes med nyt afsnit 5.1 med følgende tekst:

5.1 Brændselslagre

Leverandøren er forpligtet til at sikre batterikapacitet / startluft og brændselslagre til minimum to opstarter af dødstartsreserven fra dødt net, med efterfølgende drift i op til otte timer og opstart af den centrale kraftværksblok efter hver opstart. Det vil sige i alt to opstarter af dødstartsreserven, 16 timers drift, og to opstarter af den centrale kraftværksblok.