

**BYG: Grønbjergvej 23, etablering af stokerfyr(6973)**

Involveret part: Gitte Hauris

Sagsnummer: [redacted] E

Ansvarlig: Bodil Schreiber Aaes

Oprettet: 20-11-2007

Identifikation

Sagsnavn: BYG: Grønbjergvej 23, etablering af stokerfyr(6973)
Sagsnummer: [redacted] E
Forvaltning: Teknik og Miljø
Afdeling: Myndighed
Sagstype: BR-S 98 Byggetilladelse
Fysisk placering: GoPro
Nøgleord: Byggesag, Byggetilladelse, Ansøgning, BR-S 98 Byggetilladelse
Journalnøgle(r):

Ejendom

Ejendomsnr. 903943 Bygnings nr.
Supl. ejd. oplys.
Ejernavn Dennis Normann Hansen
Gitte Hauris Pedersen

Adresse oplysninger

Vejnavn Grønbjergvej Husnr 23
Vejkode 338
Postnr. 6973 By Ørnhøj
Supl. adresser
Enhedsadresse

Matrikel oplysninger

Ejerlavsnavn Hovedejerlavet, Nr. Omme Ejerlavs landsnr. 1180952
Kommunenr 657
Supl. ejerlav
Matrikelnr. 5i
Supl. matrikelnr.

Stedrelaterede oplysninger

Kommuneplanramme (navn) [icon] Nr.
Lokalplan (navn) [icon] Nr.
CVR (navn) [icon] Nr.
Prod.enhedsnr. [icon]
Kontraktnr. [icon]

Behandle

Status:
Ansvarlig

Andre:
Aktivitete

Denne side er rænset maskinelt

Placeringskomm. (navn)		Nr.
Zone		
Supl. info.		
Individuel		
Rolle i sag:	Ansøger	
ID-nummer:		
Navn:	Gitte Hauris	
Telefonnumre:		
E-post:		
Hjemmeside:		
Hjemmeadresse:	Grønbjergvej 23 6973 Ørnhøj	
Supplerende info		

Kommentarer:

Instruktioner:

Denne side er renset maskinelt

**01 Sagsforside.pdf**

Sagsnummer: [redacted] E

Oprettet: 26-06-2008

Dokumentejer: Dion Madsen

Skannede dok.

Emne: 01 Sagsforside.pdf

Dokumentkategori:

Dokumentdato: 26-06-2008

Fysisk placering:

Afsender

Journalnøgle(r):

Besked: Bodil Schreiber
Aaes/TFV/Herning Kommune**Tekst:**

- 01 Sagsforside.pdf

BYGGESAG

Journal nr.: 2007110424e



Herning
Kommune

Vejnavn Grønbjergvej 23 (6973)				Vejkode 0338			
Matrikelbetegnelse 5i, Hovedejerlavet Nr. Omme				Bygningsnr. 1			
Vedrørende Etablering af stokerfyr				Ejendomsnr. 903943			
Ansøger Gitte Hauris Pedersen Grønbjergvej 23 6973 Ørnhøj				Ejer Samme			
Anvendelse	Byggesagskode 1	Grundareal m ²	Bebyg. pct %	Lokalplan	Byplanvedtægt	Landzonetill.	Antal ejere
☐ Nybygning	☒ Om- og tilbygning	☐ Ydervæg	☐ Tagdækning	☐ Vand- forsyning	☐ Aflobs- forhold	Dato for ansøgning	14. november 2007
☐ Toilet	☐ Bad	☐ Køkken	☐ Værelser til bolig	☐ Værelser til erhverv		Dato for tilladelse	22/11-2007
☐ Varmeinst.	☐ Opv. middel	☐ Suppl. varme	☐ Etager excl. kælder og tagetage	☐ Afvigende etager		Dato for påbegyndelse	5/12-2007
Bebygget areal m ²	Boligareal m ²	Erhvervsareal m ²	Kælderareal m ²			Dato for fuldførelse	19.03.08
Bygningsareal m ²	Tagetage m ²	Udnyt. Tagetage m ²				Dato for ibrugtagning	
Notat						Byggesags behandler	BS

AGN ✓

☐	Kloakanmeldelse
☐	Kloakplan
☐	Statiske beregninger
☐	Reviderede tegninger
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Dato	
	skiftet fra el-opvarmning til fast brændselsfyr
16-05-08	sagen afsluttet BS

Journal nr.: 2007110424e

Synet	
-------	--

**Grønbjergvej 23. Anmeldelse af fuldført byggearbejde.**

Sagsnummer: [redacted] E

Oprettet: 03-04-2008

Dokumentejer: BYGPOST

Brev - indskannet

Emne: Grønbjergvej 23. Anmeldelse af fuldført byggearbejde.

Dokumentkategori:

Dokumentdato: 02-04-2008

Fysisk placering:

Afsender

Journalnøgle(r):

Besked:

Transit oplysninger

Afsenders navn

Afsender adresse

Afsender postnr.
og by

Underskrevet af

Afsenders
reference

Modtager navn

Evt. andre
modtagere

Brevet er stilet til

Log oplysninger
OCR tekst

Denne side er rænset maskinelt

Tekst:

Dobbeltklik på ikonet for se det skannede materiale



- 644104.tif



Anmeldelse af fuldført byggearbejde

- 2 APR. 2008

MODTAGET

Byggearbejdet

Byggesagsnummer	2007/10 424
Byggetilladelsens dato	22.11.2007
Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse)	GRANDJERGVEJ 23, 6973 ØRNHØJ
Matrikelbetegnelse	51, HVEDERLÆVET, NR. OMME

Er fuldført

Dato	19.03.2008
------	------------

Bygherre

Navn	GITE HAURIS
Adresse	GRANDJERGVEJ 23
Postnr. og by	6973 ØRNHØJ

Underskrift

Dato	Underskrift (den ansvarlige for arbejdets udførelse)
31.03.2008	

Anmeldelsen samt evt. reviderede tegninger skal fremsendes til Herning Kommune straks efter arbejdets udførelse

**Grønbjergvej 23. Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde.**

Sagsnummer: [redacted] E

Oprettet: 11-12-2007

Dokumentejer: BYGPOST

Brev - indskannet

Emne: Grønbjergvej 23. Anmeldelse
om påbegyndelse af
byggearbejde.

Dokumentkategori:

Dokumentdato: 11-12-2007

Fysisk placering:

Afsender

Journalnøgle(r):

Besked:

Transit oplysninger

Afsenders navn

Afsender adresse

Afsender postnr.
og by

Underskrevet af

Afsenders
reference

Modtager navn

Evt. andre
modtagere

Brevet er stilet til

Log oplysninger
OCR tekst

Denne side er rænset maskinelt

Tekst:

Dobbeltklik på ikonet for se det skannede materiale



552842.tif



Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde

Herning kommune

11 DEC. 2007

MODTAGET

Byggearbejdet

Byggesagsnummer	2007110424
Byggetilladelsens dato	22.11.2007
Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse)	GRØNBJERGVEJ 23, 6973 ØRTØJ
Matrikelbetegnelse	51, HØVEDEJERLAVET, Nr. OMME

Påbegyndes

Dato	05.12.2007
------	------------


Bygherre

Navn	GITTE HAURIS
Adresse	GRØNBJERGVEJ 23
Postnr. og by	6973 ØRTØJ

Underskrift

Dato	Underskrift (den ansvarlige for arbejdets udførelse)
03.12.2007	

Anmeldelsen skal fremsendes til Herning Kommune så vidt muligt før arbejdet påbegyndes



Anmeldelse, BR-S 98,etablering af stokerfyr

Sagsnummer: [redacted] E

Oprettet: 22-11-2007

Dokumentejer: Bodil Schreiber Aaes

Brev

Emne: Anmeldelse, BR-S 98,etablering af stokerfyr

Dato:

Type: Brev



xtDoc_Anmeldelse,_BR-S_98_Template.doc

Journalnøgle(r):

Besked:

Gitte Hauris
Grønbjergvej 23
6973 Ørnholm

Byggesag
Rådhuset • Torvet • 7400 Herning
Tlf. [redacted] • Fax [redacted]
www.herning.dk

Meddelelse om byggearbejde

Dato: 22. november 2007

**Vedr.: Ejendommen Grønbjergvej 23, 6973 Ørnholm.
Matrikel nr.: 5i, Hovedejerlavet, Nr. Omme.**

Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes

Sagsnr.: [redacted] E
(bedes anvendt ved henvendelse)

Der er anmeldt byggearbejder efter bygningsreglement for småhuse af 1998 (BR-S 98) til:

Etablering af nyt stokerfyr i staldbygningen

Tilladelse er givet på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen. Kommunalbestyrelsen har på grundlag af oplysningerne konstateret, at det ansøgte ikke strider mod anden lovgivning, der er nævnt i vejledningen. Der er ikke taget stilling til, om projektet overholder eventuelle servitutter, der påhviler ejendommen.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Ildsted og skorsten skal opfylde kravene i BR-S 98, afsnit 8, og skal anmeldes til skorstensfejmesteren på vedlagte brevkort før ibrugtagning.
2. Vedr. installation af biobrændselfyr i stalden - se vedlagte eksempler fra Vejledning 32 – Biobrændselfyrede centralvarmeanlæg

Der skal være en fri åbning mellem fyrrum og forrum og dør til stald skal udføres mindst som branddør EI₂ 30-C (BD-30)

Areal: 0 m²

Gebyr efter Herning Kommunes takstblad (Mindstegebyr)

615,75 kr.

Med venlig hilsen

Bodil Schreiber Aaes

VEJLEDNING

Byggetilladelse.

En byggetilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato.

Anmeldelse af påbegyndelse af byggearbejde.

Inden byggearbejdet påbegyndes, skal meddelelse herom gives til kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal indeholde oplysning om, hvem der forestår eller udfører arbejdet.

Er et arbejde ikke påbegyndt inden 1 måned efter det anmeldte tidspunkt for dets påbegyndelse, eller har arbejdet været standset længere end 1 måned, skal ny påbegyndelse anmeldes til kommunalbestyrelsen.

I byggetilladelsen kan bestemmes, at der skal foretages anmeldelse til kommunalbestyrelsen på forskellige stadier af byggeriet.

Når et byggearbejde afsluttes, skal det færdigmeldes til kommunalbestyrelsen. Samtidig hermed indhentes en attest fra skorstensfejeren om, at intet er til hinder for rensning af skor stene og ildsteder.

Forhold til anden lovgivning.

Kommunalbestyrelsen har konstateret, at byggeriet ikke er i strid med følgende anden lovgivning: Lov om planlægning, naturbeskyttelseslov, bygningsfredningslov, skovlov, lov om miljøbeskyttelse, vandforsyningslov, lov om offentlige veje, privatvejslov, sanerings- og byfornyelseslove, lov om midlertidig boligregulering, lov om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger, lov om varmforsyning, brandlov, lov om affaldsdepoter, museumsloven og lov om stormflodserstatning.

Tilladelse til ibrugtagning.

Byggearbejdet må ikke tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at bebyggelsen kan tages i brug helt eller delvis, uanset at byggearbejdet ikke er helt afsluttet.

Sikkerhedsstillelse.

Er de i byggelovens § 4 stk. 1 nævnte byggemodningsarbejder ikke udført, inden byggearbejdet agtes påbegyndt, kan der i forbindelse med byggetilladelsen stilles krav om sikkerhed for, at arbejdet udføres, inden det tillades, at bebyggelsen tages i brug. Bestemmelserne om sikkerhedsstillelse finder tilsvarende anvendelse, når lokalplan indeholder bestemmelser om foretagelse af afskærmningsforanstaltninger som betingelse for at tage en ny bebyggelse i anvendelse.

Dispensation.

Hvis byggearbejdet kræver dispensation fra reglementets bestemmelser, skal der søges herom i anmeldelsen.

Dispensation søges ved kommunalbestyrelsen. Dispensationsreglerne findes i BR-95 kap. 1.12. For dispensation til at fravige bestemmelserne i anden lovgivning gælder dispensationsbestemmelserne i den pågældende lov. Ansøgning indsendes til den myndighed der har dispensationskompetencen efter den pågældende lovgivning.

Klage.

Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af byggelovgivningen kan påklages til statsamtet i overensstemmelse med byggelovens §§ 23 og 24 samt § 31 B. (Det gælder dog udelukkende retslige spørgsmål).

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende, hvis ikke andet er fastsat.


Afgørelser i medfør af anden lovgivning kan påklages i overensstemmelse med klagebestemmelserne i den pågældende lov.

Straf.

Med bøde straffes den, der overtræder reglementets bestemmelser. Straffebestemmelserne findes i BR-95 kap. 1.14.

Gebyr.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve gebyr for meddelelse af tilladelser efter bygge-loven. Gebyrreglerne findes i BR-95 kap. 1.11.



Kvittering for modtagelse af byggesag

Sagsnummer: [redacted] E

Oprettet: 20-11-2007

Dokumentejer: Lene Skovmose Pedersen

Brev

Emne: Kvittering for modtagelse af byggesag

Dato:

Type:

Brev



xtDoc_Kvittering_for_modtagelse_af_byg
gesag_Template.doc

Journalnøgle(r):

Besked:

Gitte Hauris
Grønbjergvej 23
6973 Ørnhøj

Byggesag
Rådhuset • Torvet • 7400 Herning
Tlf. [redacted] • Fax [redacted]
[redacted]
www.herning.dk

Dato: 20. November 2007

Kvittering for modtagelse af byggesag

Sagsbehandler: Lene Skovmose Pedersen

Sagsnr.: [redacted] E
(bedes anvendt ved henvendelse)

Herning Kommune har den 14. november, modtaget ansøgning om byggetilladelse på ejendommen Grønbjergvej 23, 6973 Ørnhøj.

Sagen er oprettet, og vil snarrest blive overdraget til en sagsbehandler.

Du vil blive kontaktet, hvis der er behov for yderligere supplerende oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte Byggesag på tlf: [redacted] eller på email: [redacted].

Med venlig hilsen

Lene Skovmose Pedersen

**Grønbjergvej 23, Ørnhøj. Ansøgning om etablering af stokerfyr.**

Sagsnummer: [redacted] E

Oprettet: 20-11-2007

Dokumentejer: BYGPOST

Brev - indskannet

Emne: Grønbjergvej 23, Ørnhøj.
Ansøgning om etablering af
stokerfyr.

Dokumentkategori:

Dokumentdato: 14-11-2007

Fysisk placering:

Afsender

Journalnøgle(r):

Besked:

Transit oplysninger

Afsenders navn

Afsender adresse

Afsender postnr.
og by

Underskrevet af

Afsenders
reference

Modtager navn

Evt. andre
modtagere

Brevet er stilet til

Log oplysninger
OCR tekst

Denne side er rænset maskinelt

Tekst:

Dobbeltklik på ikonet for se det skannede materiale



529982.tif

Herning Kommune

Teknik & Miljø
Rådhuset
7400 Herning

Herning Kommune

14 NOV. 2007

MODTAGET

Abildå den 11.11.07

Ansøgning om etablering af stokerfyr.

Vi har pr. 01.07.07 overtaget ejendommen Grønbjergvej 23, 6973 Ørnhøj. Ejendommen er et 2 plans hus på knap 160 m2 Ejendommen er bestående af stuehuset, en stald samt en lade. Grunden er ca. 40.000m2.

Huset er opvarmet med el radiatorer, samt el gulvvarme i badeværelset. Derudover er der en 110 ltr. el vandvarmer til opvarmning af det varme vand. Grundet de stigende krav til energi ser vi os nødsaget til at etablere en varmekilde der er langt mere økonomisk en elvarme. Under vores ombygning vil vi derfor hulumursisolere ejendommen derudover er vi ved at udskifte samtlige vinduer og døre til lavenergi. Vi har valgt at fjerne samtlige el radiatorer i stueplan og udskifte dem med gulvvarme. På 1 salen vil vi etablere radiatorer. Den nuværende vandvarmer vil også blive udskiftet.


Vi har kontaktet Liagro A/S i Herning, der har været ude og hjælpe os lidt på vej mht. muligheder. Derudover har vi snakket med den lokale skorstensfejer der havde et par småting som vi selvfølgelig retter os efter.

Vi vil placere stokerfyret i et gammelt silohus over i stalden. Murene er et stens vægge og med hvælvingeloft. Der etableres dør til forummet hvor der er adgang til vand. Fra fyrrummet fører vi varmerøret over til stuehuset hvor vi har en kælder med nuværende installationer. Her etableres tilslutning til den nye vandvarmer og rørføring til gulvvarme og radiatorer. I kælderen er der på nuværende tidspunkt lagt vand ind.

Stokerfyret er en Benekov R15/320 Tornado.

Håber at hører fra jer snarrest, da vi er klar til at komme i gang.

Med venlig hilsen



Gitte Hauris
Grønbjergvej 23
6973 Ørnhøj
26 32 80 22

Bilag 1: Tegning over stald samt stuehus.

