

Til Forsyningstilsynet: post@forsyningstilsynet.dk

CC: Emilie Christine Werner Popp

ecwp@forsyningstilsynet.dk

Journalnummer 20/04536

Dok. ansvarlig: MTH
Sekretær:
Sagsnr: s2013-053
Doknr: d2020-26379-5.0
7. december 2020

Høringssvar - Forsyningstilsynet afgørelse om godkendelse af Energinets metode for indkøb af mFRR kapacitet i DK2

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere på Forsyningstilsynets godkendelse af metode for indkøb af mFRR kapacitet i DK2.

Budstørrelser

Dansk energi forstår, at Energinet ønsker at bibeholde den anmeldte maksimale budstørrelse på 10 MW på dagsmarkedet. Energinet argumenterer for, at en maksimal budstørrelse på 10 MW på dagsmarkedet vil sikre at store aktører ikke kan dominere markedet og derved forhindre mindre aktører i at komme ind på markedet. Dansk Energi er uenig i dette argument, da mindre aktører grundet den minimale budstørrelse på 5 MW er afhængig i at pulje deres bud med andre aktører for at deltage i markedet. En maksimal budstørrelse på 10 MW kan derfor begrænse mindre aktørers' mulighed for at deltage i dagsmarkedet, da det kun er muligt at pulje anlæg til i portefølje indenfor intervallet 5-10 MW.

Gate Closure time

Dansk Energi bakker op om at bibeholde de nuværende deadlines for dagsauktioner indtil en reservation af transmissionskapacitet på Storebælt kan godkendes.

Manglende tid til implementering

Det er positivt, at Energinet anerkender aktørernes begrænsede implementeringstid og derfor forslår at udskyde sænkningen af den maksimale budstørrelse på dagsmarkedet fra de nuværende 50 MW. Dansk Energi støtter op om at ændringen udskydes til det tidspunkt hvor en reservation af transmissionskapacitet på Storebælt kan godkendes som en del af den samlede metode.

Evalueringsrapport

Dansk Energi støtter op om en evalueringsrapport og appellerer til at denne offentliggøres.

Med venlig hilsen
Dansk Energi

Maiken Thomsen