

**FORSYNINGSTILSYNET**

Torvegade 10
3300 Frederiksværk

ENERGINET
Myndighedsenheden

Energinet
Tonne Kjærvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
19. juni 2020

Forfatter:
ARY/ARY

KONTINENTALEUROPA OG NORDENS ANGIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED SO GL ARTIKEL 156, STK. 11

I henhold til artikel 156, stk. 11 i Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer, skal alle TSO'er indgive resultaterne af deres cost-benefit-analyse til de berørte regulerende myndigheder med forslag til en periode, der ikke må være længere end 30 minutter eller kortere end 15 minutter.

På baggrund af den udførte CBA anbefales det for det nordiske synkronne område, at der fastsættes en aktiveringstid på **15 minutter** for FCR-D-enheder, der har begrænsede energibeholdninger.

Forslaget fremsendes til Forsyningstilsynets godkendelse, jf. artikel 6, stk. 3, litra d, afsnit v) i Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.

Sammen med dette følgebrev indsendes ét dokument:

1. **All CE and Nordic TSOs' results** of CBA in accordance with Art.156(11) of the Commission Regulation (EU)2017/1485 of 2 August 2017

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan fremsendes til myndighed@energinet.dk.

Energinet skal venligst anmode Forsyningstilsynet om at bekræfte modtagelsen af denne anmeldelse

Med venlig hilsen

Anja Rye

myndighed@energinet.dk

Energinet Myndighedsenheden