

Afleds forhold

Snorupvej 12, Tilstrup.

(afleverelse af eks. redningsanlæg)

redningstilladelse : 04.11.1998



ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING

Bygningsmyndigheden
Vestergade 10, 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 44 00 - Telefax 75 24 41 22

Journal nr. _____

Ejendomsnr. 3021-9

KLOAKATTEST

Undertegnede autoriserede kloakmester attesterer herved, at arbejdet vedrørende afledning af spildevand/overfladevand/_____ (evt. typer spildevand, der ikke er omfattet, overstreges) fra ejendommen på

matr.nr. 5a af snorup by Tistrup
(ejerslav)

beliggende snorupvej nr. 12
(gade/vej)

er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt, herunder gældende bygningsreglement/småhusreglement og de normer og regulativer, der regulerer afløbsområdet, samt efter bestemmelserne i autorisationslovgivningen. Endvidere erklærer jeg, at arbejderne er (sæt et kryds)



udført i overensstemmelse med den approberede myndighedstegning.



udført således som det fremgår af vedlagte tegning.


I forbindelse INDGÅET

Kloakmester: Horne Mønstre 18 NOV. 1998
Hornelønd 44 B 75 26 04 67
(navn) (adresse og tlf.nr.)

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Dato: 18/11 1999. Underskrift: Gert Nielsen

(Personlig underskrift af autorisationsmyndigheden)





ØLGOD KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING, Vestergade 10, 6870 Ølgod
Telefon 75 24 44 00, Telefax 75 24 41 22



Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Ølgod, den 27. november 1998

J.nr.:

Ref.: FN

Ang.: Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand fra ejendommen matr. nr. 5a af Snorup by, Tistrup, beliggende, Snorupvej 12, Tistrup

**Eft.: Ribe Amtsråd, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Horne Murene ApS, att. Gert Nielsen, Hornelund 49B, 6800 Varde**

1. Tilladelse.

Med hjemmel i Miljøministeriets spildevandsbekendtgørelse (bek. nr. 310 af 25. april 1994), §27 meddeles der herved tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand på ejendommen matr. nr. 5a af Snorup by, Tistrup, under forudsætninger og på vilkår som efterfølgende anført.

Det bemærkes, at tilladelsen i medfør af §20 i miljøbeskyttelsesloven (Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 698 af 22. september 1998) til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes af hensyn til:

- a) Fare for forurening af vandforsyningsanlæg, eller
- b) gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter miljøbeskyttelseslovens §32, eller
- c) miljøbeskyttelsen i øvrigt.

2. Vilkår for tilladelsen.

- 2.1 Anlægget skal være udført i nøje overensstemmelse med den indsendte ansøgning modtaget 24. november 1998 med bilag.
- 2.2 Alle arbejder skal være gennemgået af en autoriseret kloakmester, som skal sikre, at arbejderne er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning og de i medfør heraf fastsatte regler, herunder Dansk Ingeniørforenings gældende "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning" (DS440).
- 2.3 Idet der er tale om lovliggørelse af et eksisterende nedsivningsanlæg skal bundfældningstanken, fordelerbrønden og dele af sivestregene frilægges, således at Ølgod Kommune har mulighed for at syne afløbsarbejdet. Synet er foretaget den 17. november 1998.



- 2.4 Spildevandet, der nedsives, må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand eller have en væsentlig anden sammensætning.
- 2.5 Nedsivningsanlægget må ikke give anledning til overfladisk afstrømning, overfladegener eller uhygiejniske forhold i øvrigt.
- 2.6 Det mekaniske renseanlæg (bundfældningstank) skal tømmes så ofte som nødvendigt for tankens rette funktion, dog mindst 1 gang årligt. Tankens indhold skal bortskaffes til Skovlund Centralrenseanlæg efter gældende takster herfor. Kvitteringer for tømning skal opbevares på ejendommen i mindst 3 år.

3. Baggrund for tilladelsen.

Nærværende tilladelse er meddelt med baggrund i følgende:

- 3.1 Indsendt ansøgning modtaget 7. juli 1998 med følgende bilag:
 - a) Beliggenhedsplan, modtaget 4. september 1998
 - b) Afløbsplan, modtaget 4. september 1998
 - c) Tegning over bundfældningstankens opbygning modtaget 4. september 1998.
- 3.2 Indsendt revideret ansøgning modtaget den 24. november 1998 med følgende bilag:
 - a) Beliggenhedsplan
 - b) Afløbsplan
 - c) Tegning over bundfældningstankens opbygning
- 3.3 Spildevandsbekendtgørelsen.
- 3.4 DIF-norm DS440.
- 3.5 BBR-udskrift.
- 3.6 Arkiv vedr. udstykningssager.
- 3.7 Amtets kort over mark- og vandværksboringer m.v. 1:25.000.
- 3.8 Vandforsyningskort 1:20.000.
- 3.9 Kommunens matrikelkort, 1:10.000.
- 3.10 Amtets udtalelse modtaget 28. oktober 1998

4. Klagevejledning.

Nærværende tilladelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. spildevandsbekendtgørelsens §32. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens §101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at nærværende afgørelse er modtaget.

5. Øvrige bemærkninger.

Det skal bemærkes, at denne tilladelse er et led i lovliggørelsen af et eksisterende anlæg, der er etableret i 1992 og renoveret i november 1998.



Syn på anlægget er foretaget af Ølgod Kommune den 17. november 1998, hvor ansøger blev henstillet om at indsende ny ansøgning, da de afgivne oplysninger i tidligere ansøgning modtaget den 7. juli 1998 ikke var korrekte for så vidt angår afstand til højeste grundvandstand og placeringen af nedsivningsanlægget i mile.


Det opførte nedsivningsanlægs geografiske placering er uændret i forhold til det tidligere indsendte projekt af 7. juli 1998.

Ansøgningen af 7. juli 1998 har været forelagt Ribe Amt, der anbefalede det ansøgte projekt.


Nærværende nedsivningstilladelse erstatter dermed tidligere tilladelse af 4. november 1998.

Ølgod Kommune har modtaget kloakattesten som færdigmelding på arbejderne og statsafgiften af spildevand vil blive nedsat i henhold til lov om afgift af spildevand (lov nr. 490 af 12. juni 1996).

Med venlig hilsen



Ingolf Bjørsted
Afd.ing.



Flemming H. Nielsen
biolog

Bilag. Godkendt beliggenhedsplan, påstemplet "Godkendt den 27. november 1998".
Godkendt afløbsplan, påstemplet "Godkendt den 27. november 1998"

Sagsbehandler: Flemming H. Nielsen

FOTOKOPI
ØLGOD KOMMUNE


X = 321.000,00
Y = 144.100,00

INDGÅET

24 NOV. 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

»SØDRUPVEJ«, kommune



5 a

GODkendt den 27 11 1998
Bilag til: Nedsiv. tilladelse af 27/11-98
e.b.


Flemming H. Wicks



Landinspektør

Peder Nielsen • Søndergade 62 • 6870 Ølgod • Tlf. 75 24 44 90 • Billtlf. 30 70 58 37 • Fax 75 24 51 07

INDHOLD M3 =
RXRX3,14X2,10M
2,78M3



FOTOKOPI
ØLGOD KOMMUNE

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

GODKENDT den 27 /11 1998

Bilag til sag: Nødsiv. tilladelse af 27/11-98

e.b.

Flemming H. Nielsen

BETONRØR
M. PVC INDSATS

INDGÅET

24 NOV. 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

ÅRHORNE
MURERNE

Habrethøjvej 14, Horne
6800 Vardø - Tlf. 75 26 04 57

Gert Nielsen

INDGÅET

24 NOV. 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

FOTOKOPI
ØLGOD KOMMUNE

FOTOKOPI
ØLGOD KOMMUNE

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

GODKENDT den 4 / 11 1998
Bilag til *nedsivningstilladelse* af 4/11-98

e.b.

Dorthe Lise Madsen

SIVEDRÆN.
SEPTICTANK

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

GODKENDT den 27 / 11 1998
Bilag til *nedsiv.* tilladelse af 27/11-98

e.b.

Flemming H. Nielsen

INDGÅET

07 JULI 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING



Dato: 01.05.98	Målforhold: 1:5.000	Reference:
Emne: Oversigtsplan		
ØLGOD KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, Vestergade 10, 6870 Ølgod Telefon 75 24 44 00, Telefax 75 24 41 22		



ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING

Vestergade 10, 6870 Ølgod - Telefon 75 24 44 00 - Telefax 75 24 41 22

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF NEDSIVNINGSANLÆG

Efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994, §27 og §28,
jf. DIF-norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning, DS 440.

Alle afkrydsningsfelter skal udfyldes

1. Ejendommens ejer:		INDGÅET
Navn: <u>Søren Bonnen</u>		24 NOV. 1998 ØLGOD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING
Adresse: <u>Snorupvej 12</u>		
Postnr.: <u>6863</u>		
By: <u>Tistrup</u> Tlf. nr.: <u>75 29 18 41</u>		
2. Ejendom (hvorfra spildevandet afledes):		
Matr.nr.: <u>5a</u> Ejerslav: <u>Snorup by, Tistrup</u>		
Ejendomsnr.: <u>12</u>		
Vejnavn: <u>Snorupvej</u> By.: <u>6863 Tistrup</u>		
3. Spildevand:		
Type:	☒ Husspildevand ☐ Regnvand fra tagarealer ☐ Regnvand fra befæstede arealer ☐ Andet spildevand - oplys arten: _____	
Mængde:	☒ Fra 1 eller 2 husstande ☐ Fra flere husstande, herunder ☐ Skole ☐ Hotel ☐ Andet, oplys hvorfra: _____	
Hvis der er mere end 2 husstande, oplys antal personækvivalenter for husspildevand (PE): _____ beregnet efter Dansk Ingeniørforenings norm for primitive afløbsanlæg for nedsivning, DS 440, tabel v.2.2.2.		
4. Jordbundsforhold m.v.:		
Beskriv jordbundens beskaffenhed: <u>Lejlandet Sand.</u>		
Afstand fra terræn til højeste grundvandsstand: <u>1,0</u> meter.		
Er jordbunden egnet til nedsivning? ☒ Ja ☐ Nej		
5. Nedsivningsanlægget:		
Tilledes anlægget andet end ovennævnte spildevand? ☐ Ja ☒ Nej		
Antal sivedræn: <u>2</u> stk. Sivedrænets længde: <u>15</u> m		
Afstand fra sivedræn til højeste grundvandsstand: <u>1,0</u> m		
For septiktanken oplyses: Antal kamre: <u>2</u> stk. Tankens effektive volumen: <u>2000</u> liter		
Anvendes: ☒ Eksisterende tank: Alder: <u>6</u> år		
☐ Ny tank: fabrikat/type: _____ ☐ Eget fabrikat (tegning skal vedlægges)		
Placeres anlægget på egen grund ☒ Ja ☐ Nej - hvis ikke, oplyses hvilken ejendom, anlægget skal etableres på:		
Adresse: _____		
Matr.nr.: _____ Ejerslav: _____		
Ejeren af fremmed grund - navn og adresse: _____		
Er der tinglyst deklaration på anlægget ved placering på fremmed grund? ☐ Ja ☐ Nej		
Navn, adresse og tlf. nr. på autoriseret kloakmester, der skal udføre arbejdet: _____		

**HORNE
MURERNE**Habrøhøjvej 14, Horne
6800 Varde - Tlf. 75 26 04 67

6. Ejendommens vandforsyning:

Er ejendommen forsynet med drikkevand fra egen brønd/boring: ☒ Nej ☐ Ja Antal boringer: _____ stk.

Hvis nej, oplyses hvilket vandværk, der forsyner ejendommen: Tistrup

Har ejendommen egen markvandingsboring el. lign.: ☒ Nej ☐ Ja: Antal boringer: _____ stk.

7. Afstande fra nedsivningsanlægget:

Såfremt der ikke er et af de pågældende anlæg i nærheden sættes kryds i feltet "større end..."

Afstand til egen drikkevandsboring ? ☒ Større end 300 m ☐ Mindre end 300 m - afstand: _____ m

Afstand til fremmed drikkevandsboring ? ☒ Større end 300 m ☐ Mindre end 300 m - afstand: _____ m

Afstand til egen markboring el.lign. ? ☒ Større end 150 m ☐ Mindre end 150 m - afstand: _____ m

Afstand til fremmed markboring el.lign.? ☒ Større end 150 m ☐ Mindre end 150 m - afstand: _____ m

Afstand til eget nedsivningsanlæg for andet spildevand: ☒ Større end 75 m ☐ Mindre end 75 m - afstand: _____ m

Afstand til andre nedsivningsanlæg for andet spildevand: ☒ Større end 75 m ☐ Mindre end 75 m - afstand: _____ m

Afstand fra sivedræn til nærmeste skel: ☒ Større end 2 m ☐ Mindre end 2 m - afstand: _____ m

Afstand til søer: ☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m - afstand: _____ m

Afstand til vandløb: ☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m - afstand: _____ m

Afstand til grøft: ☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m - afstand: _____ m

Afstand til grøft langs off. vej: ☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m - afstand: _____ m

Afstand til drænledninger: ☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m - afstand: _____ m

8. Ansøgerens eventuelle bemærkninger:

Anlægget laves som Mile anlæg pga. høj grundvand.

9. Bilag, der skal vedlægges ansøgningen:

- 1) Beliggenhedsplan i målestoksforhold (1:10.000 eller lignende) med påførte matrikelnumre og skel og indtegnet placering af nedsivningsområdet samt de under pkt. 7 nævnte relevante emner (boringer, vandløb, grøfter mv.) på egen grund og naboejendomme.
- 2) Afløbsplan i målestoksforhold (1:1000 eller lignende) med påførte matrikelnumre og skel og indtegnet placering af nedsivningsanlæg med de under pkt. 5 nævnte tekniske anlæg (tank, sivedræn mv.)

Bilag, der evt. kan vedlægges:

- ☐ Borerapporter for ovennævnte drikkevandsboringer, jf. pkt.4
- ☐ Tegning af septiktank i målestoksforhold (1:20 eller lignende), jf. pkt. 5.
- ☐ Tinglyst deklaration på nedsivningsanlægget, jf. pkt. 5.

10. Ejers underskrift (ejeren bekræfter hermed, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt):

Dato: 18/11-98

Underskrift: [Signature]

Underskriften bekræfter, at oplysninger om brønde, boringer, nedsivningsanlæg og andre anlæg på naboejendomme er oplyst efter de pågældende ejers angivelser, jf. pkt. 7.

11. Ansøgerens underskrift (udfyldes kun, hvis ejer ikke er ansøger. Husk ejers underskrift):

Ansøgerens navn, adresse og tlf. nr.:

Dato: 18/11-98

Ansøgerens underskrift: [Signature]

STAMKORT

Virksomhed: 577 P 01 000158 TILSYN MED VIRKSOMHED
Søren Peter Bonnen
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Bestilt af fn Side: 1
Bestillingsnr: 000076-001
Udskriftsdato: 17/11/1998

TILSYN:

Type: 61 Miljøtilsyn i øvrigt Udføres af: 0 Forvaltningen
Kontaktperson: Søren Bonnen Tlf: 00000000 lokal: 0000
Frekvens: 0 uger Mindste antal pr. år: 0 Antal i indeværende år: 0
heraf ekstraordinære...: 0

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Sidste tilsyn....: 17/11/1998 udført af...: fn Flemming Holmslykke Niels
Næste tilsyn....: udføres af...: Ikke oplyst
Rekvireret tilsyn: Ordinært.: Fodnote: 0 Ingen noter
Tidsforbr. gen....: 0.00 timer + punktafhængigt: 0.00 timer = 0.00 timer
Ajourført.....: 17/11/1998 fn (Oprettet: 17/11/1998 fn)

GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Tilsynsdato: 17/11/1998 Udført af: fn Flemming Holmslykke Niels
Tidsforbrug: 0.00

Kloakmester Gert Nielsen havde næsten afsluttet arbejdet, der var udført i overensstemmelse med gældende norm. Inden syn havde GN kontaktet Forvaltningen, da det viste sig, at grundvandsspejlet stod højere end forventet. Derfor blev anlægget anbragt i en mile, for at overholde kravene om min. 1 meter nedsivningszone. Kloakmester fik udleveret ansøgningsskema og indsender herefter ny ansøgning, så anlægget kan lovliggøres.

KONTROLPUNKTER:

Stamkort bestilt af Flemming Holmslykke Nielsen

den 17/11/1998 Kl 15:07

**ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING**

VESTERGADE 10, 6870 ØLGOD - Tlf. 75 24 44 00 - Fax 75 24 41 22

Notat**Vedr.:****17/11-1998****Nedsivningsanlæg - Snorupvej 12**

Telefonopkald fra
kloakmester Gert
Nielsen

Ved nedgravning i forbindelse med udskiftning af sivedræn til VA-godkendte rør blev der konstateret grundvand. GN foreslog at lave et projekt med en mile, således at drænene blev hævet 1 meter.

Da oplysningerne vedr. afstanden til højeste grundvandstand ikke var korrekte blev han bedt om efterfølgende at indsende ny ansøgning med tegninger over projektet. GN blev oplyst om, at han kunne fortsætte arbejdet med udførelse af en mile, men at arbejdet skulle synes i eftermiddag, når der var gravet ud til drænrørene.

GN vil efterfølgende søge om at få projektet godkendt.

Flemming H. Nielsen

**ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING**

VESTERGADE 10, 6870 ØLGOD - Tlf. 75 24 44 00 - Fax 75 24 41 22

Notat**Vedr.:****16/11-1998****Nedsivningsanlæg - Snorupvej 12**

Telefonopkald fra
kloakmester Gert
Nielsen

Det blev af Gert Nielsen oplyst, at de eksisterende drænrør ønskes benyttet i det nye anlæg. Men da de ikke er VA-godkendt, meddeltes det Gert Nielsen, at det ikke vil blive godkendt.

GN ville derfor sørge for, at anlægget blev udført i overensstemmelse med den gældende norm DS440, omfattende VA-godkendte drænrør, således at vilkårene i tilladelsen bliver overholdt.

GN spurgte til det kommende syns omfang, og han blev informeret om, at kommunen vil bese bundfældningstank indvendigt, fordelerbrønd samt pumpesystem og drænrør.

Flemming H. Nielsen



ØLGOD KOMMUNE



TEKNISK FORVALTNING, Vestergade 10, 6870 Ølgod
Telefon 75 24 44 00, Telefax 75 24 41 22

Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Ølgod, den 4. november 1998
J.nr.: *

Ref.: DM

Ang.: Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand fra ejendommen matr. nr. 5a af Snorup by, Tistrup, beliggende, Snorupvej 12, Tistrup
Eft.: Ribe Amtsråd, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Horne Murene ApS, att. Gert Nielsen, Hornelund 49B, 6800 Varde

1. Tilladelse.

Med hjemmel i Miljøministeriets spildevandsbekendtgørelse (bek. nr. 310 af 25. april 1994), §27 meddeles der herved tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand på ejendommen matr. nr. 5a af Snorup by, Tistrup, under forudsætninger og på vilkår som efterfølgende anført.

Det bemærkes, at tilladelsen i medfør af §20 i miljøbeskyttelsesloven (Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 698 af 22. september 1998) til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes af hensyn til:

- a) Fare for forurening af vandforsyningsanlæg, eller
- b) gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter miljøbeskyttelseslovens §32, eller
- c) miljøbeskyttelsen i øvrigt.

2. Vilkår for tilladelsen.

- 2.1 Anlægget skal udføres i nøje overensstemmelse med den indsendte ansøgning modtaget 7. juli 1998 med bilag modtaget 4. september 1998.
- 2.2 Alle arbejder skal gennemgås af en autoriseret kloakmester, som skal sikre, at arbejderne er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning og de i medfør heraf fastsatte regler, herunder Dansk Ingeniørforenings gældende "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning" (DS440).
- 2.3 Idet der er tale om lovliggørelse af et eksisterende nedsivningsanlæg skal bundfældningstanken, fordelerbrønden og dele af sivestregene frilægges, således Ølgod Kommune har mulighed for at syne afløbsarbejdet. De bedes kontakte Teknisk Forvaltning på tlf. 75 24 44 00 senest 3 dage før synet ønskes foretaget.



- 2.4 Spildevandet, der nedsives, må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand eller have en væsentlig anden sammensætning.
- 2.5 Nedsivningsanlægget må ikke give anledning til overfladisk afstrømning, overfladegener eller uhygiejniske forhold i øvrigt.
- 2.6 Det mekaniske renseanlæg (bundfældningstank) skal tømmes så ofte som nødvendigt for tankens rette funktion, dog mindst 1 gang årligt. Tankens indhold skal bortskaffes til Skovlund Centralrenseanlæg efter gældende takster herfor. Kvitteringer for tømning skal opbevares på ejendommen i mindst 3 år.

3. Baggrund for tilladelsen.

Nærværende tilladelse er meddelt med baggrund i følgende:

- 3.1 Indsendt ansøgning modtaget 7. juli 1998 med følgende bilag:
 - a) Beliggenhedsplan, modtaget 4. september 1998
 - b) Afløbsplan, modtaget 4. september 1998
 - c) Tegning over bundfældningstankens opbygning modtaget 4. september 1998.
- 3.2 Spildevandsbekendtgørelsen.
- 3.3 DIF-norm DS440.
- 3.4 BBR-udskrift.
- 3.5 Arkiv vedr. udstykningssager.
- 3.6 Amtets kort over mark- og vandværksboringer m.v. 1:25.000.
- 3.7 Vandforsyningskort 1:20.000.
- 3.8 Kommunens matrikelkort, 1:10.000.
- 3.9 Amtets udtalelse modtaget 28. oktober 1998

4. Klagevejledning.

Nærværende tilladelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. spildevandsbekendtgørelsens §32. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens §101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at nærværende afgørelse er modtaget.

5. Øvrige bemærkninger.


Det skal bemærkes, at denne tilladelse er et led i lovliggørelsen af et eksisterende anlæg etableret i 1992.


Ansøgningen har være forelagt Ribe Amt, der kan anbefale det ansøgte projekt.



Når Ølgod Kommune har modtaget kloakattesten som færdigmelding på arbejderne nedsættes statsafgiften af spildevand i henhold til lov om afgift af spildevand (lov nr. 490 af 12. juni 1996).

Med venlig hilsen


Ingolf Bjørsted
Afd.ing.


Dorthe Urup Madsen
miljøtekniker

Bilag. Godkendt beliggenhedsplan, påstemplet "Godkendt den 4. november 1998".
Godkendt afløbsplan, påstemplet "Godkendt den 4. november 1998"
1 stk. kloakmesterattest (færdigmelding af arbejderne).

Sagsbehandler: Dorthe Urup Madsen

INDGÅET

28 OKT. 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Nedsivning af spildevand

På matr. nr. 5a, Snorup by, Tistrup

Behandlet i kommunen og afsendt den 13.10.1998

Behandlet hos embedslægen den _____

Behandlet hos amtsrådet den _____

Bilag:

- ☒ Udfyldt ansøgningsskema
- ☒ Kortbilag 1:10.000 ⁴ + 1:5000
- ☒ Kortbilag/tegning fra ansøger (1:1000)
- ☒ Kommunens udtalelse i sagen
- ☐ Embedslægens udtalelse i sagen
- ☐ Amtsrådets udtalelse i sagen

Ribe Amt

Indg.: 15 OKT. 1998

j. nr. 8-73-26-2-577-1-98

DENNE SIDE UDFYLDES AF KOMMUNEN

Kommunens j. nr.: _____

Tilladelsesmyndighed

Amtsrådet: ☐ Kommunalbestyrelsen: ☒ Miljøstyrelsen: ☐

Kortbilag

Der medsendes kortbilag 1:10.000 med følgende indtegnet i en radius af 300 m omkring det ansøgte nedsivningsanlæg.

- egen og naboejendommens eksisterende nedsivningsanlæg
- egen og naboejendommens eksisterende vandforsyningsanlæg
- vandværksboringer

Kommunalbestyrelsens udtalelse

Det ansøgte kan anbefales: ☐

Det ansøgte kan ikke anbefales: ☐ idet

se vedlagte brev af 13.10.1998.

Kommune: Ålgod

Sagsbehandler: Dorthe Unup Madsen

Dato: 13.10.1998 Underskrift: Dorthe Unup Madsen



ØLGOD KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING, Vestergade 10, 6870 Ølgod
Telefon 75 24 44 00, Telefax 75 24 41 22

Ribe Amt
Sorsigvej 35
6760 Ribe



Ølgod, den 13. oktober 1998

J. nr.:

Ref.: dm

Vedr.: Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg for sanitært spildevand fra ejendommen matr. nr. 5a af Snorup by, Tistrup, beliggende Snorupvej 12, Tistrup 6862.
Eft.: Horne Murerne v/Gert Nielsen, Harbrehøjvej 14, 6800 Varde.
Søren Bonnén, Snorupvej 12, 6862 Tistrup.

Ølgod Kommune har den 6. oktober 1998 modtaget vedlagte ansøgning om lovliggørelse af et eksisterende nedsivningsanlæg for husspildevand på ejendommen Snorupvej 12, Tistrup.

Nedsivningsanlæggets sivedræn er beliggende ca. 285 meter fra drikkevandsboringen på nabo-ejendommen, Snorupvej 8.

Jævnfør spildevandsbekendtgørelsens (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25.04.94) §27, stk. 3 kan afstanden fra nedsivningsanlæg til vandindvindingsanlæg nedsættes til 75 m, såfremt de pågældende vandindvindingsanlæg forsyner eller har til formål at forsyne mindre en 10 ejendomme, og de hydrogeologiske forhold sansynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af de pågældende vandindvindingsanlæg.

Forinden der meddeles tilladelse efter §27, stk. 3 skal kommunalbestyrelsen indhente amtsrådets udtalelse.

Det er Ølgod Kommunes opfattelse, at der kun kan gives tilladelse til etablering af nedsivningsanlægget under forudsætning af, at nedsivningen kan ske uden at forurene vandboringer og grundvand i henhold til amtets vurderinger.

Teknisk Forvaltning er gerne behjælpelig, såfremt der er spørgsmål i sagen.

Med venlig hilsen


Ingolf Bjørsted
afd. ingeniør


Dorthe Urup Madsen
miljøtekniker

Bilag Ansøgning med tilhørende bilag
Sagsbehandler: Dorthe Urup Madsen

Ribe Amt

Indg. 15 OKT. 1998

J. nr. 8-73-26-2-577-1-98

Dato: 5. oktober 1998

Ølgod Kommune
Teknisk Forvaltning
Vestergade 10
6870 Ølgod



**Ang.: Lovliggørelse af eksisterende nedsivningsanlæg på ejendommen
Snorupvej 12, Tistrup**

Under henvisning til Deres skrivelse af 30. september kan det oplyses, at jeg ved besøg på ejendommen Snorupvej 8 har fået forevist, hvor denne ejendoms boring/brønd til drikkevandsforsyningen er placeret.

Boringen/brønden findes i hjørnet, hvor stuehuset og staldbygningen mødes, ca. 1 meter fra staldbygningens gavl og fra muren, der forbinder de 2 bygninger. Stedet er markeret med et rødt kryds på vedlagte kortudsnit i mål 1:4000.

Så vidt jeg kan måle mig frem til på kortudsnittet, er afstanden fra nedsivningsanlægget på min ejendom til drikkevandsboringen på Snorupvej 8 meget tæt på 300 meter, måske nogle få meter mindre.

Jeg hører derfor gerne snarest muligt, hvorvidt sagen skal forelægges amtet, - i givet fald om kommunen anbefaler en dispensation.

Under alle omstændigheder håber jeg, at sagen snart kan afsluttes med et positivt resultat.

Venlig hilsen


Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Tlf.: Arbejde 79 94 68 22 (direkte)
Privat 75 29 18 41

Ribe Amt

Indg.: 15 OKT. 1998

j. nr. 8-73-26-2-577-1-98

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

GODKENDT den 4/11 1998

Bilag til nedrivningstilladelse af 4/11-98

e.b.

Dorte Upp Madsen

SIVEDRÆN.
SEPTICTANK.

INDGÅET

- 4

1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

INDGÅET

07 JULI 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Dato:
01.05.98

Målforskel:
1:5.000

Reference:

Emne:
Oversigtsplan

ØLGOD KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING,
Vestergade 10, 6870 Ølgod
Telefon 75 24 44 00, Telefax 75 24 41 22

200 m

drikkevandsboring

nedsivningsanlæg

INDGÅET

- 6 OKT. 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Dato: 30.09.98	Målforhold: 1:4.000	Reference: DM
-------------------	------------------------	------------------

Emne:

Teknisk Forvaltning Vestergade 10 6870 Ølgod tlf. 75244400


200 m

Ribe Amt

Indg.: 15 OKT. 1998

j. nr. 8-73-26-2-577-1-98

X = 324.000,00
Y = 144.100,00



INDGÅET
- 4 SEP. 1998
ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
GODKENDT den 4/11 1998
Bilag til sag: nedsmilingsstilladelse af 4/11-98
e.b.
Dorte Ump Madsen

X = 323.700,00
Y = 144.000,00

Plan i 1 : 1000 over spildevandsafledningsanlæg
på matr. nr. 5 a Snorup By, Tistrup.

Ejer .:
Søren P. Bonnen
Snorupvej 12,
6862 Tistrup.

Ølgod, den 03.07.98.
Peder Nielsen
Landinspektør.
J.nr.: 1312/93.



Landinspektør

Peder Nielsen · Søndergade 62 · 6870 Ølgod · Tlf. 75 24 44 90 · Biltlf. 30 70 58 37 · Fax 75 24 51 07

Ribe Amt

Indg.: 1 5 OKT. 1998

j. nr. 8-73-26-2-577-1-98

Dato: 3. september 1998

Ølgod Kommune
Teknisk Forvaltning
Vestergade 10
6870 Ølgod



Lovliggørelse af eksisterende nedsivningsanlæg på ejendommen Snorupvej 12, Tistrup.

Under henvisning til Deres skrivelse af 14. juli 1998 - Ref.: dm - fremsendes hermed følgende supplerende oplysninger:

Til bundfældningstanken er der følgende tilløb:

- Fra stuehusets badeværelse i gavlen (toilet, brusekabine, håndvask og vaskemaskine).
- Fra køkkenet (køkkenvask og opvaskemaskine).
- Det tredje tilløb vil komme fra det kommende badeværelse samt hobby- og redskabsrummet, der agtes indrettet i eksisterende staldbygning, jfr. det indsendte projekt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Det bemærkes, at rensebrønden ved staldbygningen og kloakrøret derfra til bundfældningstanken er etableret. - Tilslutningen fra staldbygningens nye "rum" afventer ombygningsprojektets realisering.

Afløbsplanen

Jeg beklager meget de påpegede uoverensstemmelser mellem de indsendte afløbsplaner.

Den plan jeg indsendte i oktober 1997 er - så vidt jeg har forstået - udarbejdet i forbindelse med den udstykningssag, der var foranlediget af et salg i 1991 af bygningerne med tilhørende gårdsplads og have (= nedlagt landbrugsejendom).

Afløbsplanen, som var vedlagt min skrivelse af 20. april 1998 er en tilretning af forannævnte plan, foretaget af det murerfirma, som skal bistå mig med ombygningsprojektet i stalden. Firmaet var af den opfattelse, at en "principskitse" af afløbsanlægget var tilstrækkelig for kommunens behandling af sagen.

Den sidst indsendte plan, som De har modtaget den 7. juli 1998, er udarbejdet af landinspektør Peder Nielsen, Ølgod på grundlag af en konkret opmåling af de eksisterende forhold. Opmålingen er foretaget den 15. juni 1998.

Desværre er denne plan behæftet med en fejl, hvilket jeg først konstaterede i forbindelse med min forberedelse af denne fornyede henvendelse til Dem.

Fejlen består i, at ledningen fra den nye rensebrønd ved stalden går i en lige linie til bundfældningstanken, og ikke - som fejlagtig angivet på planen - til rensebrønden ved køkkenet.

Landinspektøren har erkendt og rettet fejlen.

Derfor vedlægges 2 eksemplarer af en rettet kloakplan, som er den korrekte.

Ribe Amt

Indg.: 15 OKT. 1998

j. nr. 8-73-26-2-577-1-98

Der vedlægges tegning over bundfældningstanken påført oplysning om

- hvilke materialer der er anvendt til tanken,
- tankens eksakte størrelse.

Tegningen er udarbejdet af HorneMurerne på grundlag af opmåling, foretaget af aut. kloakmester Gert Nielsen.

Det eksisterende nedsivningsanlæg er etableret primo 1992 af aut. kloakmester Thomas Jensen, jfr. vedlagte fotokopi af kloakmesterens færdigmelding, dateret 12. februar 1992, indgået til Teknisk Forvaltning den 14. februar 1992.

Med hensyn til de 2 sivedræn kan det oplyses, at de består af glatte, hullede plastrør (Ø ca. 10 cm), hvilket er konstateret ved at frilægge den yderste ende på hvert dræn. Drænene er placeret i et lag ral, som er dækket med en fiberdug.

Jeg håber, at disse supplerende oplysninger giver Dem et tilstrækkeligt grundlag til at færdigbehandle sagen.

Jeg har noteret mig, at De i forbindelse med lovliggørelsen af nedsivningsanlægget vil stille krav om, at bundfældningstanken, fordelerbrønden og dele af sivestrene frilægges, således at afløbsarbejdet kan synes.

For at kunne opfylde dette krav, skal der foretages et ret stort gravearbejde omkring bundfældningstanken og fordelerbrønden, og for ikke at have en så stor - og dermed farlig - udgravning liggende i længere tid end aller højst nødvendig, anmoder jeg om at blive orienteret om, hvornår De agter at syne anlægget, således at jeg kan nå at få udgravningen foretaget inden Deres besøg på ejendommen. Desuden vil jeg gerne have oplyst, om udgravningen skal være helt ned til bunden af de 2 "beholdere", eller om det er tilstrækkeligt at frilægge de steder, hvor til- og afløbsrørene er tilsluttet.

Aut. kloakmester Gert Nielsen og jeg selv vil så vidt muligt være til stede under Deres besøg.

Venlig hilsen


Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Telefon:
Privat 75 29 18 41
Arbejde 79 94 68 22 (direkte)

Følgende af Dem returnerede bilag medsendes påny:

- * Ansøgningsskema
- * Deklaration, tinglyst 7. januar 1992
- * Beliggenhedsplan (indtegnet på Ølgod Kommunes oversigtsplan, dateret 1/5-1998), berigtiget af mig selv, således at den svarer til den korrekte afløbsplan, jfr. ovenfor.



07 JULI 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF NEDSIVNINGSANLÆG

Efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994, §27 og §28,
jf. DIF-norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning, DS 440.

Alle afkrydsningsfelter skal udfyldes

1. Ejendommens ejer:	
Navn:	SØREN BONNEN
Adresse:	SNORUPVEJ 12, SNORUP
Postnr.:	6862
By:	TISTRUP
Tlf. nr.:	PRIVAT: 75 29 18 41 ARBEJDE: 79 94 68 22 (DIREKTE)
2. Ejendom (hvorfra spildevandet afledes):	
Matr.nr.:	5 A
Ejerlav:	SNORUP BY
Ejendomsnr.:	3021-9
Vejnavn:	SNORUPVEJ 12
By:	SNORUP, TISTRUP
3. Spildevand:	
Type:	☒ Husspildevand ☐ Regnvand fra tagarealer ☐ Regnvand fra befæstede arealer ☐ Andet spildevand - oplys arten: _____
Mængde:	☒ Fra 1 eller 2 husstande ☐ Fra flere husstande, herunder ☐ Skole ☐ Hotel ☐ Andet, oplys hvorfra: _____
Hvis der er mere end 2 husstande, oplys antal personækvivalenter for husspildevand (PE): _____ beregnet efter Dansk Ingeniørforenings norm for primitive afløbsanlæg for nedsivning, DS 440, tabel v.2.2.2.	
4. Jordbundsforhold m.v.:	
Beskriv jordbundens beskaffenhed: SAND	
Afstand fra terræn til højeste grundvandsstand: 3 meter.	
Er jordbunden egnet til nedsivning? ☒ Ja ☐ Nej	
5. Nedsivningsanlægget:	
Tilledes anlægget andet end ovennævnte spildevand? ☐ Ja ☒ Nej	
Antal sivedræn: 2 stk. Sivedrænets længde: 15 m	
Afstand fra sivedræn til højeste grundvandsstand: 1,5 m	
For septiktanken oplyses: Antal kamre: 2 stk. Tankens effektive volumen: 2.000 liter	
Anvendes: ☒ Eksisterende tank: Alder: 6 år BETONRØR MED GODKENDT INDSAT.	
☐ Ny tank: fabrikat/type: _____ ☐ Eget fabrikat (tegning skal vedlægges)	
Placeres anlægget på egen grund ☒ Ja ☐ Nej - hvis ikke, oplyses hvilken ejendom, anlægget skal etableres på:	
Adresse: _____	
Matr.nr.: _____ Ejerlav: _____	
Ejeren af fremmed grund - navn og adresse: _____	
Er der tinglyst deklaration på anlægget ved placering på fremmed grund? ☒ Ja ☐ Nej MEN DEN FREMMEDE GRUND ER SENERE BLEVET "EGEN GRUND", OVERTAGELSE 1/3-94, JFR. VEOLAGIE KOPI AF MATRIKELKORTET.	
Navn, adresse og tlf. nr. på autoriseret kloakmester, der skal udføre arbejdet:	
GERT NIELSEN, NØJDELUNDEN 22, 6800 VARDE 75-21 07 50	
MOBIL: 30 70 78 70.	

Indg.: 15 OKT. 1998

Ribe Amt

J. 8-93-26-2-577-1-98

6. Ejendommens vandforsyning:

Er ejendommen forsynet med
drikkevand fra egen brønd/boring:

☒ Nej

☐ Ja

Antal boringer: _____ stk.

Hvis nej, oplyses hvilket vandværk, der forsyner ejendommen:

TISTRUP VANDVÆRK

Har ejendommen egen

markvandingsboring el. lign.:

☐ Nej

☐ Ja:

Antal boringer: _____ stk.

7. Afstande fra nedsivningsanlægget:

Såfremt der ikke er et af de pågældende anlæg i nærheden sættes kryds i feltet "større end..."

Afstand til egen drikkevandsboring ? ☒ Større end 300 m ☐ Mindre end 300 m - afstand: _____ m

Afstand til fremmed drikkevandsboring ? ☒ Større end 300 m ☐ Mindre end 300 m - afstand: _____ m

Afstand til egen markboring el. lign. ? ☒ Større end 150 m ☐ Mindre end 150 m - afstand: _____ m

Afstand til fremmed markboring el. lign. ? ☒ Større end 150 m ☐ Mindre end 150 m - afstand: _____ m

Afstand til eget nedsivningsanlæg

for andet spildevand:

☒ Større end 75 m ☐ Mindre end 75 m - afstand: _____ m

Afstand til andre nedsivningsanlæg

for andet spildevand:

☒ Større end 75 m ☐ Mindre end 75 m - afstand: _____ m

Afstand fra sivedræn til nærmeste skel: ☒ Større end 2 m ☐ Mindre end 2 m - afstand: _____ m

Afstand til søer:

☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m - afstand: _____ m

Afstand til vandløb:

☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m - afstand: _____ m

Afstand til grøft:

☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m - afstand: _____ m

Afstand til grøft langs off. vej:

☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m - afstand: _____ m

Afstand til drænledninger:

☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m - afstand: _____ m

8. Ansøgerens eventuelle bemærkninger:

ANVÆGGET HAR I VORES EJERTID (SIDEN 1/3-93) FUNGERET
TILFREDSSTILLENDE. ANVÆGGET TØMMES EN GANG ÅRLIG,
JFR. PKT. C I VEDLAGTE DEKLARATION, TINGLYST 7/1-92 (KOPI)

9. Bilag, der skal vedlægges ansøgningen:

1) Beliggenhedsplan i målestoksforhold (1:10.000 eller lignende) med påførte matrikelnumre og skel og indtegnet placering af nedsivningsområdet samt de under pkt. 7 nævnte relevante emner (boringer, vandløb, grøfter mv.) på egen grund og naboejendomme.

2) Afløbsplan i målestoksforhold (1:1000 eller lignende) med påførte matrikelnumre og skel og indtegnet placering af nedsivningsanlæg med de under pkt. 5 nævnte tekniske anlæg (tank, sivedræn mv.)

Bilag, der evt. kan vedlægges:

☐ Borerapporter for ovennævnte drikkevandsboringer, jf. pkt. 4

☐ Tegning af septiktank i målestoksforhold (1:20 eller lignende), jf. pkt. 5.

☒ Tinglyst deklaration på nedsivningsanlægget, jf. pkt. 5.

10. Ejers underskrift (ejerens bekræfter hermed, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt):

Dato:

6/7-1998

Underskrift:

[Signature]

Underskriften bekræfter, at oplysninger om brønde, boringer, nedsivningsanlæg og andre anlæg på naboejendomme er oplyst efter de pågældende ejers angivelser, jf. pkt. 7.


11. Ansøgerens underskrift (udfyldes kun, hvis ejer ikke er ansøger. Husk ejers underskrift):

Ansøgerens navn, adresse og tlf. nr.:


Dato:

Ansøgerens underskrift:

ind



INDHOLD M3 =
RXRX3,14 X 2,10M
2,78M3



BETONRØR
M. PVC INDSATS



Habrehøjvej 14, Horne
6800 Vardø - Tlf. 75 26 04 67

Gert Nielsen.

Ribe Amt

Indg. 15 OKT. 1998

J. nr. 8-173-26-2-577-1-98

DENNE SIDE UDFYLDES AF AMTET

Indgået den: 15/10-98

Forhold vedrørende spildevandsplanlægning

Geologiske/ hydrologiske forhold

Kortblad nr.:	<u>1113 IV NØ</u>
Afstand til grundvandsspejl:	<u>ca. 8 m</u>
Grundvandets strømningsretning:	<u>mod syd/sydvest</u>
Jordbundsforhold:	<u>SAND, leret</u>
Vandværksboringer:	<u>Nej</u>
Nedsivningsanlæg:	<u>Nej</u>

Amtets udtalelse


Det ansøgte projekt kan anbefales.

Sagsbehandler:

Martin Schou Madsen
Miljøtekniker

Dato: 26/10-1998

Underskrift:





Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Ølgod, den 30. september 1998

Ref.: dm

Ang.: Lovliggørelse af eksisterende nedsivningsanlæg på ejendommen Snorupvej 12, Tistrup.

Ølgod Kommune har den 4. september 1998 modtaget supplerende oplysninger vedr. lovliggørelse af nedsivningsanlægget på Deres ejendom.

Ifølge vore oplysninger, har naboejendommen, Snorupvej 8, egen drikkevandsforsyning. Hvorvidt den pågældende boring/brønd ligger indenfor en afstand på 300 meter fra nedsivningsanlægget afhænger af, hvor vandforsyningen er placeret på ejendommen.

En mindre afstand end 300 meter fra nedsivningsanlægget til drikkevandsboringer/brønde kræver en konkret dispensation. Sagen skal forinden forelægges amtet.

Forinden sagen kan færdigbehandles, skal der derfor indsendes oplysninger om placeringen af naboejendommens drikkevandsboring/brønd. Vedlagte kortudsnit i mål 1:4000 kan evt. benyttes.


Med venlig hilsen


Ingolf Bjørsted
afd. ingeniør


Dorthe Urup Madsen
miljøtekniker

Sagsbehandler: Dorthe Urup Madsen

Bilag: Kortudsnit 1:4000



ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING

Vestergade 10, 6870 Ølgod

Telefon 75 24 44 00 - Telefax 75 24 41 22

Nedsivningstilladelse

Matr. nr.: 5a Ejerlav: Snorup By, Tistrup

Adresse: Snorupvej 12, 6862 Tistrup

Ejendomsattest (C526): Ejer: Søren Peter Bonnen

Notater til ejendom ☒ Nej ☐ Ja:

Notater på ejendom

(C505)

Ejeroplysninger (C502): Flere ejere: ☒ Nej ☐ Ja - Navn: _____

Egen boring:

Vandforsyningskort: ☐ Ja ☐ Nej

Vandværksliste (h:\bn4dr\vandværk) ☐ Ja ☐ Nej - Tilsluttet vandværk: Tistrup Vandværk

Vandforsyningsboringer indefor 300 m fra sivedræn? ☐ Ja ☐ Nej ??

Markvandingsboringer inden for 150 m fra sivedræn?: Kort over markboringer: ☐ Ja ☒ Nej

Bemærkning: Såfremt der er boringer indenfor de anførte afstande skal de være indtegnet på beliggenhedsplan.

Vandløb/søer inden for 25 meter fra sivedræn? ☐ Ja ☒ Nej

Udstykningssager igang på ejendommen? ☐ Ja ☒ Nej - Jævnfør: men udstykningssag i 1991 ☐ Arkivoplysninger / ☐ oplyst af: _____

Bemærkning: Før 1995 findes oplysninger i arkiv-ringbind. Efter 1995 findes database over udstykningssager.

Matrikelkort: Er nedsivningsanlægget ifølge matrikelkortet beliggende på egen grund. ☒ Ja ☐ Nej

Bemærkninger:

Boring/børn snorupvej 8

Dato: 30/9-98 Underskrift: Dorthe Urup Madsen
Dorthe Urup Madsen

79 946800

30/9 - 98

Forsyningsafdelingen, Vardø Kommune

Snorupvej 8 - egen baring.

Dorte Waldeman, miljøafd. under-
søg placering.

DM

DW oplever, at man ikke kender
placeringen af baringen.

Snorupvej 5 (Vardø Kommune) 2
 - 11 - 8 - 11 - 2
 - 11 - 7 - Tistrup Vandværk

+ markvand.

markvand. + Drikkevand (placering af Søren Bønnén)



200 m

Dato: 13.07.98	Målforskel: 1:4.000	Reference: DM
Emne:		
Teknisk Forvaltning Vestergade 10 6870 Ølgod tlf. 75244400		



ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING
VESTERGADE 10, 6870 ØLGOD - Tlf. 75 24 44 00 - Fax 75 24 41 22

Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Ølgod, den 14. juli 1998

Ref.: dm

Ang.: Lovliggørelse af eksisterende nedsivningsanlæg på ejendommen Snorupvej 12, Tistrup.

Ølgod Kommune har den 7. juli 1998 modtaget Deres ansøgning om tilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg.

Af Deres ansøgning om byggetilladelse og godkendelse af kloakanlæg modtaget den 21. april 1998 fremgår det, at der er tale om lovliggørelse af et eksisterende anlæg.

Forinden sagen kan færdigbehandles, skal der indsendes et fagmæssigt udarbejdet projekt.

Vedrørende det fremsendte materiale skal det umiddelbart bemærkes, at der mangler følgende oplysninger:

- Hvilke tilløb er ført til bundfældningstanken.
- Tegning over bundfældningstanken i måleforhold 1:20 hvoraf det fremgår hvilke materialer, der er anvendt til tanken.
- Bundfældningstankens eksakte størrelse.
- Hvornår er nedsivningsanlægget etableret, kloakmesterens navn og hvilke materialer, er der anvendt til sivedrænene. Opmærksomheden henledes på, at opspolende korrugerede drænrør (almindelige drænrør) ikke kan godkendes som sivedræn.


Idet der er uoverensstemmelser mellem afløbsplanen modtaget den 21. april 1998 og afløbsplanen modtaget den 7. juli 1998, skal vi anmode Dem om at oplyse hvilken én af planerne, der er den korrekte.

Det skal desuden bemærkes, at de ovennævnte afløbsplaner ej heller stemmer overens med den af Dem indsendte plan i oktober 1997 i forbindelse med Ølgod Kommunes skrivelse om statsafgift af husspildevand.

Når Ølgod Kommune meddeler tilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg, forbeholder vi os ret til at syne afløbsarbejdet inden anlægget dækkes. Vi vil derfor i forbindelse med lovliggørelsen af nedsivningsanlægget på Deres ejendom stille krav om, at bundfældningstanken, fordelerbrønden og dele af sivestregene fritlægges, således vi har mulighed for at syne afløbsarbejdet.

Giver ovennævnte anledning til spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning.

Med venlig hilsen



Inge H. Børsted
afd. ingeniør



Dorthe Urup Madsen
miljøtekniker

Bilag: Ansøgning modtaget den 7. juli 1998 med bilag
Kopi af afløbsplan af 21.04.1998

Sagsbehandler: Dorthe Urup Madsen


FOTOKOPI
ØLGOD KOMMUNE



Dato: 01.05.98	Målførhold: 1:5.000	Reference:
Emne: Oversigtsplan		
ØLGOD KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, Vestergade 10, 6870 Ølgod Telefon 75 24 44 00, Telefax 75 24 41 22		

200 m

X = 324.000,00
Y = 144.100,00



X = 323.700,00
Y = 144.000,00

Plan i 1 : 1000 over spildevandsafledningsanlæg
på matr. nr. 5 a Snorup By, Tistrup.

Ejer .:
Søren P. Bonnen
Snorupvej 12,
6862 Tistrup.

Ølgod, den 03.07.98.
Peder Nielsen
Landinspektør.
J.nr.: 1312/93.

INDGÅET

07 JUL 1998

ØLGOD KOMMUNE
BØRGEREVALTNING



Landinspektør

Peder Nielsen · Søndergade 62 · 6870 Ølgod · Tlf. 75 24 44 90 · Biltlf. 30 70 58 37 · Fax 75 24 51 07


Ejendommen er tilsluttet off. vandværk.

Kopi

INDGÅET

31 OKT. 1997

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING



Beliggenhed: Snorupvej 12

PLAN

udvisende eks. afløbsforhold for

MATR. NR. 5a

SNORUP BY, TISTRUP

Ølgod kommune

Ribe amt.

Varde i juli 1991.

W. S. Olsen
Landinspektør.

Målforhold ca. 1:1000

J. nr. 9290/91.

mvp/ibh.

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING


Klækplasteret approbet.
Afløbsarbejdet må kun udføres af en autoriseret
kloakmester, der skal fremlægge arbejdet heraf
på valgfri måde.
Overligning af kloakken før afløbelse heraf er medtaget
i teknisk forvaltning.

Ølgod, den 11. 7. 1991

E. R.
E. R.

E. Bach-Andersen
Kommuningenjör

Ejendommen er tilsluttet off. vandværk.



Beliggenhed: Snorupvej 12

PLAN

udvisende eks. afløbsforhold for

MATR. NR. 5a

SNORUP BY, TISTRUP

Ølgod kommune

Ribe amt.

Varde i juli 1991.

Wilsdr. Olesen
Landinspektør.

Målforhold ca. 1:1000

J. nr. 9290/91.

mvp/ibh.

INDGÅET

21 APR. 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Kommunen godkender
Afløbsarbejdet med henvisning til en autoriseret
Kommune, der skal forestå arbejdet henholdt
til de tekniske bestemmelser.
Overligning med tekniske bestemmelser henholdt til
den tekniske Forordning.

Ølgod, den 11. 7. 1991

E.R.
Anders Andersen

E. Bach-Andersen
Kommuningegner



ØLGOD KOMMUNE

Bygningsmyndigheden
Tlf. 05 24 44 00

Journal nr. 28-1

Kopi

Krønerup, den 12. feb. 1992

Det attesteres herved, at arbejdet vedrørende aflledning af spildevand

på matr. nr. SA SNORUP BY, TISTRUP

beliggende (gade/vej) SNORUPVEJ 12.

er udført i overensstemmelse med gældende forskrifter.

INDGÅET

14 FEB. 1992

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

J. m.

Ejendommens ejer: JES. ØSTERGÅRD, HORNEHUND, 6800 VARDØ

Kloakmester: THOMAS JENSEN

Aut. kloakmester

Krøruplundvej 2 - Krøruplund
6862 Tistrup - Tlf. 75 29 94 10

Thomas Jensen

(autoriseret kloakmester)

(stempel og underskrift)

THOMAS JENSEN

Aut. kloakmester

Krøruplundvej 2 - Krøruplund

6862 Tistrup - Tlf. 75 29 94 10

Fræmsendes til bygningsinspektøren i Ølgod kommune senest sammen med færdigmelding af byggearbejdet.

Ansager Bogtrykkeri