

Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Kære Thomas,

I forlængelse af vores telefonmøde d. 30/3-2020 fremsender jeg hermed vores kommentarer til Jeres spørgsmål til Testplanen af 17. marts 2020.

Vedr. Kap. 3

- Så længe et anlæg, der leverer efterspørgselsreaktion ikke er en del af forsvarsplanen, så er der ingen hjemmel til at teste dem i medfør af testplanen. Når/hvis disse anlæg, der leverer efterspørgselsreaktion vinder større indpas i transmissions og distributionsnettene, så vil vi genoverveje, hvorvidt disse anlæg også bør blive identificeret som forsvarsydelsesleverandører og dermed også blive en del af forsvarsplanen og testplanen.

Vedr. Kap 4

- Egenforsyning af HVDC skal forstås på den måde, at der står en generator på selve anlægget, der kan levere en lille smule strøm for at den kan trække en stor mængde strøm via selve HVDC forbindelsen. Det samme princip gør sig gældende for stationer i TSO og DSO net.

Vil du bekræfte modtagelsen af disse kommentarer?

Venlig hilsen

Jonas Peter Hasselbom Jacobsen

Projektleder

Systemdriftsudvikling

+4530923046

jib@energinet.dk