

Dato: 03.12.2019
 Kommentarer fra:
 [EOR]

Kommentarskema vedr.:
 TF 3.3.1 for batterianlæg – høringsdokument

Kommentar-nummer	Afsnits-nummer	Linje-nummer	Figur/tabel	Kommentartype: generel/teknisk/redaktionel	Kommentar	Forslag til ændringer	Konklusion (kun Energinet)
		1447			Tekst - "med en nøjagtighed på ± 10 % af Pn." Kravet er ikke formuleret tilstrækkeligt tydeligt.	Erstat teksten med følgende "unøjagtighed på maksimalt ± 10 % af Pn."	
		1462			Teksten kan virke kompliceret som følge af formuleringen. Præcisering af $f_2 - f_{\max}$ er ikke nødvendig.	Teksten " $f_2 - f_{\max}$ " kan slettes.	
		1464			Teksten kan virke kompliceret som følge af formuleringen. Præcisering af $f_2 - f_{\max}$ er ikke nødvendig.	Teksten " $f_2 - f_{\max}$ " kan slettes.	
		1467			Teksten kan virke kompliceret som følge af formuleringen. Præcisering af $f_1 - f_{\min}$ er ikke nødvendig.	Teksten " $f_1 - f_{\min}$ " kan slettes.	
		1469			Teksten kan virke kompliceret som følge af formuleringen. Præcisering af $f_1 - f_{\min}$ er ikke nødvendig.	Teksten " $f_1 - f_{\min}$ " kan slettes.	
		1481			Teksten kan virke kompliceret som følge af formuleringen. Præcisering af $f_2 - f_{\max}$ er ikke nødvendig.	Teksten " $f_2 - f_{\max}$ " kan slettes.	
		1483			Teksten kan virke kompliceret som følge af formuleringen. Præcisering af $f_2 - f_{\max}$ er ikke nødvendig.	Teksten " $f_2 - f_{\max}$ " kan slettes.	
		1485			Teksten kan virke kompliceret som følge af formuleringen. Præcisering af $f_1 - f_{\min}$ er ikke nødvendig.	Teksten " $f_1 - f_{\min}$ " kan slettes.	
		1487			Teksten kan virke kompliceret som følge af formuleringen. Præcisering af $f_1 - f_{\min}$ er ikke nødvendig.	Teksten " $f_1 - f_{\min}$ " kan slettes.	

		1516 -			Teksten omkring frekvensregulering er ikke helt retvisende; Tekst - Ved frekvensafvigelser i det kollektive elforsyningsnet skal energilageranlægget have reguleringsfunktioner, der kan bidrage med frekvensregulering for enten at stabilisere eller restaure re netfrekvensen (50,00 Hz).	Forslag til ændring Ved frekvensafvigelser i det kollektive elforsyningsnet skal energilageranlægget have reguleringsfunktioner, der kan bidrage med frekvensregulering for at stabilisere netfrekvensen (50,00 Hz).	
		1520			Erstat netfrekvens med netfrekvenser.	Erstat netfrekvens med netfrekvenser.	
		1523			Der mangler en defineret tid, hvori frekvensmålingen beregnes/måles.	Tilføj efter bedre "målt/beregnet over 1 sekund."	
		1528			Der mangler detaljer i forhold til bevist forsinkelse. Se forslag til tekst.	Forslag til tekst. Indreguleringsperioden skal udføres uden bevist forsinkelse og maksimalt være 1 sekund.	
		1531			Nøjagtigheden bør præciseres med opløsning som anført til linje 1447	Forslag til tekst. "indstilles med en opløsning på maksimalt 10 mHz.	
		Fig 20			Det kunne inkluderes i figurteksten at Pn ikke nødvendigvis er på f1		
		1577			Der kunne inkluderes en note om, at parametresæt ikke er standardfrekvensindstillingsværdier men mere anlægsindstillinger som kan ændres i forbindelse med eks. markedsdeltagelse.		