

<b>Dato:</b> 25.08.2016  Samlede høringskommentarer	<b>Kommentarskema vedr.:</b>  Teknisk forskrift 5.3.4.1 Nettelegrafen Sagsnr. 15/01358
---	---

Nr.	Afsnit/ underafsnit/ linje nr.	Paragraf Side/Figur/ Tabel	Kommentar type (Generel/ Teknisk/Redaktionel)	Kommentar	Forslag til ændringer	Konklusion
1	2/2.3/142	s.9	Redaktionel	Der refereres til forkert version	September 2015, revision 6	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
2	165	Side 10	Generel	Optimist med sep. 2016. Svært at nå at træne personale i ny TF	Nov. 1., 2016	<a href="#">Accepteret – gyldighedsdato fastsættes til 01.11.2016</a>
3	189	Side 10	Generel	IP ejers og drives af Energinet.dk RTU kommunikation m.m. ejes og drives af net virksomhederne	Det påhviler de enkelte ejere at sikre....	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
4	2/2.10/239	s.11	Redaktionel	Der refereres til forkert version	September 2015, revision 6	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
5	279	Side 12	Redaktionel	Tabel "Ring til system"?	Ring til ELKC - kontrolrum	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
6	3/3.1/279	s. 12	Teknisk	Der er i linje 7 i skemaet en forkert afkrydsning	Afkrydsningen under "NK" skal fjernes hvis der skal være sammenhæng over mod skemaet under pkt. 4/4.1/ linje 308 og linje 7 i skema under 5/linje 350	<a href="#">Accepteret – tabeller korrigeres</a>
7	3/3.1/279	s. 12	Teknisk	Der er i linje 12 i skemaet en forkert afkrydsning	Afkrydsningen i linje 12 i skemaet "ARK" skal fjernes da "ARK" vel ikke har noget med Sektorberedskabet at gøre?	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
8	3/3.2/282	s. 13	Redaktionel	Ændring af overskriften "Handler i NK"	Dette skal ændres til "Handler i NK/ARK" for at hænge sammen med det efterfølgende	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
9	3.2/282	3.2 pkt. 4	Teknisk	Angivelse af NK/ARK lokation som 3 separate meldinger	Evt. angivelse af 'nødkontrolrum' da eksakt lokation ikke er så vigtig, men blot at der arbejdes i uvante omgivelser	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
10	285	Side 14 NTO#9	Teknisk	Distributionsnettet indeholder ikke nævnte komponenter	Ingen	<a href="#">Ikke accepteret - disse komponenter forefindes i visse områder af elsystemet.</a>
11	3/3.2/285	s. 13	Redaktionel	Ændring af overskriften "Handler i NK"	Dette skal ændres til "Handler i NK/ARK" for at hænge sammen med det efterfølgende	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>

12	3/3.2/285	s. 13	Redaktionel	Ændring i NTO pkt. 8 i skemaet	Det foreslået at sidste linje i 2. afsnit omskrives til "... beordre opsplitt hos NK"	Accepteret – tekst korrigeres
13	3/3.2/288	s.15	Redaktionel	Ændring af overskriften "Handlinger i NK"	Dette skal ændres til "Handlinger i NK/ARK" for at hænge sammen med det efterfølgende	Accepteret – tekst korrigeres
14	3/3.2/291	s. 16	Redaktionel	Ændring af overskriften "Handlinger i NK"	Dette skal ændres til "Handlinger i NK/ARK" for at hænge sammen med det efterfølgende	Accepteret – tekst korrigeres
15	298/299	Side 18	Redaktionelt	Imellem produktion af forbrug	Imellem produktion og forbrug	Accepteret – tekst korrigeres
16	322	Side 19	Redaktionel	Konflikt mellem TF 2.1.2 og sektorberedskabsplan bilag 5. Kunde fritagelse i sektorberedskabsplan?		Kommentaren er taget ad notam og vil blive taget med i næste revision af TF 2.1.2, hvor forskellighederne vil blive elimineret.
17	327	Side 19	Teknisk	Giver ELKC ikke besked til ARK om hvilke trin der skal indkobles?	ELKC styre hvilke trin der må indkobles	Accepteret – tekst korrigeres
18	333	Side 19	Redaktionel	Bund af tabel 12 er "hoppet" en side ned.	Hele afsnit 4.6 flyttes til side 20	Accepteret – sideinddeling korrigeres
19	5/linje 350	s. 21	Teknisk	Rettelser til Skemaet Nettelegrafordre, NTO pkt. 3,7 og 12	NTO pkt. 3 skal der være X ved "ARK". NTO pkt. 7 skal X fjernes ved "NK". NTO pkt. 12 skal X fjernes ved "ARK".	Delvis accepteret – tabel tilrettet
20	360	Side 21	Redaktionel	Overskrift står ikke sammen med afsnittet.	Overskriften og første linje i afsnit 5.2 flyttes til side 22	Accepteret – tekst korrigeres
21	356	Side 21	Teknisk	Begrebet "ON" bliver brugt her. I andre tabeller bruges begrebet: "udsendes ordren....."	Bør skrives entydigt og harmoniseres	Accepteret – tekst korrigeres
22	379	Side 22/23	Teknisk	Der er ikke et signal der er benævnt "Prøve afsluttet"	Prøvesignalet kan være aktiveret eller deaktiveret	Accepteret – tekst korrigeret alle tabeller.
23	412	Side 24	Redaktionel	I tabel "underskriften står "Rullende tillastning"	Afsnittet omhandler manuel tillastning, hvilket bør stå under tabellen.	Accepteret – tekst korrigeres
24	416	Side 24	Redaktionel	Manuel tillastning	Skal rettes til Rullende tillastning	Accepteret – tekst korrigeres
25	428	Side 25	Redaktionel	Netopsplit	I handling beskrives driftsinfo - ?	Accepteret – tekst korrigeres
26	5/5.8/428	s. 25	Redaktionel	Ændring af overskriften "Handlinger i NK"	Dette skal ændres til "Handlinger i "NK" for at hænge sammen med det efterfølgende	Accepteret – tekst korrigeres

27	5/5.8/428	s. 25	Redaktionel	Forkert tekst i skemaet??	Teksten under "Handlinger i NK/ARK giver ikke umiddelbart nogen mening? Det ser ud til at den er COPY-PASTED forkert	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
28	5/5.8/436	s. 25	Redaktionel	Ændring af overskriften "Handlinger i NK"	Dette skal ændres til "Handlinger i "NK" for at hænge sammen med det efterfølgende	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
29	445	Side 26	Redaktionel	Nøddrift	I handling beskrives skærpet drift.	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
30	450	Side 26	Redaktionel	Beredskab og tabel med "skærpet drift" skal udskiftes	Udskiftes med "sektorberedskab"	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
31	5/5.12/450	s. 26	Redaktionelt	ARK har vel ikke noget med sektorberedskabet at gøre.	Fjerne "ARK" i hele 5.12	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
32	6/456		Generel	Der angives at etableres sikker og effektiv forbindelse til bl.a. videokommunikation	Da der ikke er angivet krav eller forslag til videokommunikation skal dette enten beskrives eller undlades.	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
33	457	Side 27	Teknisk	Ikke muligt med videokommunikation og hvad betyder "sikker". Hvornår er e-mail sikker?	Videokommunikation skal fjerne	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
34	474	Side 27	Redaktionel	"om"	"Om" skal fjernes	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
35	491	Side 27	Generel	Påvirke svartider	Erstattes med "Påvirke funktionaliteten af kvittering af Nettelegrafan	<a href="#">Accepteret – tekst korrigeres</a>
36	496	Side 28	Redaktionel	Afsnit 7 bør fjernes	Bør ikke være en del af TF 5.3.4.1.  Vi støtter naturligvis informationsportalen, men ikke som en del af TF 5.3.4.1.  Der appelleres til at der meldes en præcis dato for implementering.	<a href="#">Accepteret – afsnit fjernes</a>
37	7	s.28	Redaktionel	Hele dette afsnit synes malplaceret i denne TF	Fjerne afsnit 7	<a href="#">Accepteret – afsnit fjernes</a>

38	Afsnit 7		Generel	Afsnittet synes ikke at være relevant information for denne TF.	Slet afsnittet  Set i lyset af den kommende EU forordning GL SO, hvor kommunikation mellem netselskaber og Energinet.dk vil gennemgå en større eller mindre ændring, bør dette faktum indtænkes i udviklingen af informationsportalen. Vi anbefaler en koordinering via Netsamarbejdsudvalget.	Accepteret – afsnit fjernes
39	525	Side 29	Redaktionelt	Billede mangler		Accepteret – billede indsættes
40			Generel	Det skal sikres og dokumenteres at kravene i denne TF er koordineret og samtænkt med sektorberedskabet og beredskabets Kontrolstruktur, så der ikke er risiko for modstridende krav.	Der bør derfor foretages en afdækning og sammenstilling af hvorvidt TF'ens krav er sammenfaldende eller modstridende med krav og procedurer gældende for sektorberedskabet og kommunikation via Kontrolstrukturen	Kommentaren er taget ad notam og vil blive taget med i næste revision af TF 2.1.2, hvor forskellighederne imellem sektorberedskabsbekendtgørelsen og TF 2.1.2 vil blive elimineret.
41			Generel	Det er kun et fåtal af netselskaber i Danmark, som har døgnbemandet netcenter. Flertallet af netselskaber har i dag hjemmevagt (aften og nat) uden adgang til dedikeret IP-telefoni mv.	Det skal fremgå af forskriften hvordan dette forhold håndteres, fx ved at forskriften indeholder en procedurebeskrivelse for ubemandede netcentre.	Ikke accepteret – specifikationerne i afsnit 6.3 samt 6.4 adresserer problemstillingen og tilbyder den fleksibilitet som den enkelte netvirksomhed har brug for ifølge arbejdsgruppedeltagerne.
42			Generel	Der mangler angivelse af at signaludveksling foregår via TASE2/ELCOM.	Indføjelser af afsnit om teknisk beskrivelse af signaludveksling	Accepteret – Forklaring, reference til notat eller TF 5.8.5 angives i afsnit 5.