



Energinet

att Mikkel Kolind Nielsen samt Myndighed

Hørings svar om teknisk forskrift 3.4.2

11. december 2020

Ørsted vil gerne takke for muligheden for at give høringssvar samt for at kunne deltage i arbejdsgruppen. Processen herfor har været optimal.

Jeres ref. Mikkel Koolind Nielsen
Vores ref. Jørn Klitgaard
Dok. ansvarlig JORKL

Ørsted har en enkelt bemærkning til forskriften. Energinet skriver i kapitel 4 linje 118, at Nettelegrafen skal benyttes som kommunikationsmedie. Det fremgår af formålsbeskrivelsen for Nettelegrafen TF 5.3.4.1, at denne skal anvendes mellem Energinet og netselskaberne. Hverken de balanceansvarlige eller anlægsejerne har del i denne beskrivelse.

Ørsted vil i stedet opfordre Energinet til, at anvende Produktionstelegrafen, der netop har formålet at kommunikere mellem Energinet og anlægsejer eller balanceansvarlig. TF 5.3.4.2 der omhandler Produktionstelegrafen skal alligevel redigeres og vil enkelt kunne inkludere forbrugsanlæg.

Med venlig hilsen
Ørsted

Jørn Klitgaard

jorkl@orsted.dk
Tlf. 99552540