



FORSYNINGSTILSYNET

**ENERGINET**  
MyndighedsenhedenEnerginet  
Tonne Kjærvej 65  
DK-7000 Fredericia+45 70 10 22 44  
info@energinet.dk  
CVR-nr. 28 98 06 71Dato:  
2. november 2021Forfatter:  
SGL/JJB

## KONTINENTALEUROPA'S RESULTAT AF COST-BENEFIT-ANALYSE, JF. SO GL ARTIKEL 156, STK. 10

I henhold til artikel 156, stk. 10 i Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer, skal alle TSO'er udarbejde forslag til den minimumsaktiveringstid, der skal sikres af leverandører af FCR. Den fastsatte periode må ikke være længere end 30 minutter eller kortere end 15 minutter.

På baggrund af den udførte CBA anbefales det for det kontinentaleuropæiske område fastsættes en aktiveringstid på **15 minutter** for FCR-D-enheder, der har begrænsede energibeholdninger.

Energinet har fra start arbejdet for at få T<sub>min</sub> LER på 15 min. og ikke 30. min. Der har været en stor splittelse mellem RGCE TSO'erne omkring dette spørgsmål, og det har været svært at nå frem til en fælles holdning (en endelige anmeldelse).

Energinet er uenig i beregningsgrundlaget, og har fra start haft fokus på at skadefriholde de danske aktører (primært batterier), der ville få problemer med at kunne leve op til 30 min.-kravet. Andre TSO'er har også haft deres tvivl, og det er derfor lykket at nå frem til et kompromis, hvor status quo kan køres videre i to år inden en endelig og mere permanent løsning skal findes (se vedhæftet anmeldelsen).

Det vil sige, at de danske aktører kan fortsætte som i dag, og levere det de kan de næste to år efter regulatorgodkendelse.

Energinet bakker op om anmeldelsen

Forslaget fremsendes til Forsyningstilsynets godkendelse, jf. artikel 6, stk. 3, litra d, afsnit v) i Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.

Sammen med dette følgebrev indsendes følgende dokumenter:

1. **FCR LER\_All CE TSOs proposal** for the definition of Time\_Period\_5.1 in accordance with Art.156(11) of the Commission Regulation (EU)2017/1485 of 2 August 2017
2. **SHs Comments and Replies**

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan fremsendes til [myndighed@energinet.dk](mailto:myndighed@energinet.dk).

Energinet skal venligst anmode Forsyningstilsynet om at bekræfte modtagelsen af denne anmeldelse.

Med venlig hilsen



Sisse Guldager Larsen

Energinet  
Myndighedsenheden