



Energinet
att Karsten Feddersen og Myndigheden

Høring af forskrift, metoder og nationale gennemførelsesforanstaltninger

17. juni 2022

Ørsted vil gerne takke for muligheden for, at give høringssvar af ændringer i forbindelse med overgang til 15 minutters tidsopløsning i markedet.

Jeres ref. Karsten Feddersen
Vores ref. Jørn Klitgaard
Dok. ansvarlig JORKL

Materialet fremstår gennemarbejdet og Ørsted har et enkelt punkt, der bør belyses yderligere.

§13 giver netvirksomheden mulighed for at lade op til 20 % af den årlige produktion i et netopråde forblive på 60 minutters værdier.

Ørsteds præference er, at al produktion skal overgå til 15 minutters værdier.

Når denne mulighed er beskrevet antages, at der er en væsentlig bagvedliggende årsag, som ikke er beskrevet. Dette skal holdes op imod de ulemper, der opstår som konsekvens af denne handling.

Hvis eksempelvis der i et net er blandet produktion, vil der kunne opstå en situation hvor husstands solproduktion alene udgør 20 % og at der dermed opstår en risiko for, at al denne produktion er på 60 minutters basis, med udfordringer for den balanceansvarlige til følge.

Vi har ikke det endelige overblik over hvad dette vil skabe af udfordringer på balancemarkedet, men det må antages at udgøre en udfordring.

Ørsted anbefaler, at området belyses yderligere på en sådan måde, at ulemperne kan sammenholdes.

Med venlig hilsen
Ørsted

Jørn Klitgaard

jorkl@orsted.com
Tlf. 9955 2540